

Příloha č.2 - TABULKA MÍSTNOSTÍ

TP.19.62030 - MěÚ Hodonín - Rekonstrukce klimatizace

č. místnosti	Název místnosti	Podlaží	Teplota v místnosti °C	Chladicí výkon kW
-	-			
31b	KANCELÁŘ	2.NP	te-3°C	2,5
	ZASEDACÍ MÍSTNOST	2.NP	te-3°C	3,5
21	KANCELÁŘ	1.NP	te-3°C	3,5
23	KANCELÁŘ	1.NP	te-3°C	2,5
26	KANCELÁŘ	1.NP	te-3°C	2,5
27	KANCELÁŘ	1.NP	te-3°C	2,5
200	KANCELÁŘ	1.PP	te-3°C	2,5

Pozn: te je teplota venkovní