


RP13:

VÝVOD	JISTIČ	HODNOTA	KABEL	TYP KABELÁŽE	POPIS	POZNÁMKA
17	FA15	B16/1	WL13.15	CYKY-J 3x2,5	KJ1 - ROZDĚLOVAČ CHLADIVA 1	STÁVAJÍCÍ JISTIČ
18	FA16	B16/1	WL13.16	CYKY-J 3x2,5	KJ1 - ROZDĚLOVAČ CHLADIVA 2	STÁVAJÍCÍ JISTIČ
26	FA24	C32/1	WL13.24	CYKY-J 3x6	KJ1 - NAPÁJENÍ	VÝMĚNA JISTIČE
27	FA25	C16/1	WL13.25	CYKY-J 3x2,5	KJ2 - NAPÁJENÍ	VÝMĚNA JISTIČE
34	FA32	C16/3	WL13.32	CYKY 5Cx2,5	REZERVA	STÁVAJÍCÍ , ODPOJENÍ
PE				H07V-K 16 Z/Ž	POSPOJENÍ RSPD1	NAPOJENÍ NA MET
PE				H07V-K 16 Z/Ž	POSPOJENÍ RSPD2	NAPOJENÍ NA MET

POZNÁMKY:

- PODRUŽNÝ ROZVADĚČ PŘEPĚTOVÝCH OCHRAN RSPD BUDE OSAZEN VŽDY CO NEJBLIŽE ROZHRAZÍ ZÓNY LPZ0 A LPZ1
- VEŠKERÉ INSTALACE PROVÉST DLE ČSN 33 2130 ed.3, ZEJMÉNA DLE KAPITOLY 7.10, A ČSN 33 2000-5-52 ed.2 ZEJMÉNA DLE PŘÍLOHY NA. (INSTALACE DO 1000V)
- VEŠKERÁ KABELOVÁ VEDENÍ BUDOU ULOŽENA PŘÍZNANĚ NA POVRCHU V KABELOVÝCH LIŠTÁCH A ŽLABECH, ULOŽENA PŘEVÁŽNĚ NA HORIZONTÁLNÍCH KABELOVÝCH TRASÁCH SPOLU S POTRUBÍM CHLAZENÍ
- DIMENZE KABELOVÝCH TRAS - BUDOU VYUŽITY PŘEVÁŽNĚ STÁVAJÍC KABELOVÉ TRASY PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ CHLAZENÍ V DOTČENÝCH PROSTORÁCH
- ROZMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍPOJNÝCH BODŮ JE POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO KOORDINOVAT S NÁVRHY ZAŘÍZENÍ
- VEŠKERÉ PROSTUPY KABELŮ JE TŘEBA PŘÍPUSOBIT MÍSTNÍM PODMÍNKÁM (NUTNO PROVĚŘIT NA MÍSTĚ PŘI SAMOTNÉ REALIZACI)
- VEŠKERÉ NEŽIVÉ KOVOVÉ ČÁSTI POMOCNÝCH KONSTRUKCÍ A ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ SOUČASNĚ PŘÍSTUPNÉ DOTYKU BUDOU VZÁJEMNĚ VODIVĚ POSPOJOVÁNY DLE POŽADAVKŮ ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 415.2
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TĚTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

POŘ. ČÍSLO ZMĚNY	NÁZEV A STRUČNÝ POPIS ZMĚNY	DATUM	PODPIS

VYPRACOVAL	Ing.Buchlovský	<div><div>DODAVATEL PROJEKTU</div><div></div><div>Čajkovského 4235/47, 695 01 Hodonín, IČO 25302248 Tel.: 518 321 001, Fax.: 518 344 169 e-mail: projekce@airtechnology.cz www.airtechnology.cz</div></div>		
ZODP. PROJEKTANT	Ing.Buchlovský			
KONTROLA	Ing.Ondrovčík			
AUTORIZACE/HIP	Ing.Ondrovčík			
ZADAVATEL	MĚSTO HODONÍN			
MÍSTO STAVBY	Hodonín			
STAVBA	MěÚ HODONÍN, Národní tř.25	STUPEŇ. DOK.		DPS
SOUBOR	Rekonstrukce klimatizace kanceláří D.1.4.d Silnoproudá elektroinstalace	NÁZEV		SCHÉMA ZAPOJENÍ
ČÍSLO ZAKÁZKY	TP.19.62030	ČÍSLO VÝKRESU		E05
FORMÁT	2xA4	MĚŘÍTKO	DATUM	
			13.3.2020	VÝTSK Č.