

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Tel. 577 006 737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

Č.j.: KHSZL 15565/2019

V Kroměříži dne 2. 7. 2019

Spisová značka: KHSZL/15565/2019/2.5/HOK/KM/ZAP-02

Vyřizuje:

Lenka Zapletalová, tel: 573504117; e-mail: lenka.zapletalova@khszlin.cz

V další korespondenci s námi užívejte výše uvedené č.j.

Ing. Jan Hladiš

datum narození: 2. 5. 1986

nám. Svobody 1317/19

769 01 Holešov

Závazné stanovisko k dokumentaci stavby „Infrastruktura Trávníky II. etapa“ pro vydání společného povolení

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Dne 18. 6. 2019 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručena žádost fyzické osoby Ing. Jana Hladiše, datum narození: 2. 5. 1986, bydliště: nám. Svobody 1317/19, 769 01 Holešov, zastupující investora stavby, kterým je právnická osoba Město Bystřice pod Hostýnem, IČ: 00287113, se sídlem: Masarykovo náměstí 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, o vydání závazného stanoviska k dokumentaci stavby – „Infrastruktura Trávníky II. etapa“ pro vydání společného povolení.

Zpracovatel dokumentace: Ing. Jan Hladiš, nám. Svobody 1317/19, 769 01 Holešov, datum: leden/2019.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví k vydání závazného stanoviska a dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, a to podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) a § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila dokumentaci stavby – „Infrastruktura Trávníky II. etapa“ pro vydání společného povolení, umístěnou na pozemcích k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem a po zhodnocení souladu předložené dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, tj. s požadavky:

- a) § 3 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů;
- b) § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o

S dokumentací stavby - „Infrastruktura Trávníky II. etapa“ pro vydání společného povolení

se souhlasí.

V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1. Před zahájením užívání stavby bude předložen protokol o analýze vzorku pitné vody, odebraných z řešených vodovodních řadů V1 a V2 v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č. 5 vyhlášky MZ ČR č.252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, provedených (včetně odběru) držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace.
2. Před zahájením užívání stavby budou předloženy doklady, prokazující vhodnost materiálů pro styk s pitnou vodou, ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Předložená dokumentace řeší stavbu základního technického vybavení pro výstavbu cca 16 RD v lokalitě Rychlov část obce Bystřice pod Hostýnem. V rámci stavby bude provedena nová splašková a dešťová kanalizace, vodovod, plynovod, rozvody NN, veřejné osvětlení a komunikace vč. zpevněných ploch. V okraji území podél stávající zástavby v obci jsou situovány inženýrské sítě pro veřejnou potřebu. Území navazuje na stávající zástavbu v lokalitě Rychlov, přístup na území je ze stávající zpevněné místní komunikace.

Stavba je členěna na provozní soubory:

SO 01 Komunikace a zpevněné plochy

SO 02 Vodovod

SO 03 Kanalizace

SO 04 Dešťová kanalizace

SO 05 Rozvod elektrické energie - EON

SO 06 Rozvod plynu

SO 02 Vodovod

Vodovodní řad V1 DN 90 - potrubí z PE 100, RC SDR 17,6 DN 90, celkové délky 94 m.

Navržený nový vodovodní řad V1 DN 90 se napojí na stávající vodovod pro veřejnou potřebu DN 100, stávající hydrantová soustava zůstane zachována. Trasa vodovodního řadu vede převážně v navrhovaném veřejném prostoru podél budoucí zástavby rodinných domů. V lomu VB 3 bude provedeno vysazení odbočky T90/90 pro napojení řadu V2. Trasa je ukončená v lomu VB kde bude osazena hydrantová souprava kalnik do poklopu .

Vodovodní řad V2 DN 90 - potrubí PE 100 RC, SDR 17, DN 90, celkové délky 132 m.
Navržený nový vodovodní řad V2 DN 90 se napojí na stávající vodovod pro veřejnou potřebu DN 90 řad V1. Trasa vodovodu dále vede podél zájmové lokality v travnatých plochách. Trasa je ukončená v lomu VB5 - hydrantová souprava DN 80 do poklopu.

Zdrojem pitné vody je vodovod pro veřejnou potřebu Holešove, provozovatel je právnická osoba Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s. Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž.

SO03 – Kanalizace

Jsou navrženy nové stoky jednotné kanalizace S1 DN 300 a S2 DN 250 s vyústěním na stávající ČOV

Podmínka č.1 se opírá o požadavek vyplývající z § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a navazujícího právního předpisu, tj. § 4 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka č.2 se opírá o požadavek vyplývající z § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 3 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., v platném znění.



Lenka Zapletalová
odborný referent
oddělení hygieny obecné a komunální

Počet listů dokumentu 2

Rozdělovník:

1x adresát

1x KHS ZK – územní pracoviště Kroměříž – oddělení HOK

