

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytnuté v rámci zadávacího řízení o podlimitní veřejnou zakázku

„Vybudování infrastruktury v lokalitě Trávníky – II. etapa (podpora bydlení)“

Zadavatel:	Město Bystřice pod Hostýnem
Sídlo:	Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČO / DIČ	00287113 / CZ00287113
www adresa	https://www.bystriceph.cz/
Zástupce zadavatele	Mgr. Radka Zátková, advokát, se sídlem Hořejší nábřeží 786/21, 15000 Praha, ev. č. ČAK: 16743

Název veřejné zakázky:	„Vybudování infrastruktury v lokalitě Trávníky – II. etapa (podpora bydlení)“
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Identifikátor veřejné zakázky:	P20V00000007

Zadavatel obdržel dne 26. 5. 2020 prostřednictvím e-mailu žádost o vysvětlení zadávací dokumentace tohoto znění:

Dotaz č. 3:

„V TZ k objektu SO 01, SO 03 a SO 04 se píše o uličních vpustech, které však nejsou součástí zadávacího soupisu prací. Opraví zadavatel tento nesoulad?“

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel tímto **doplňuje** do *Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr* (příloha č. 1 zadávací dokumentace) do karty SO 04 Dešťová kanalizace **nové položky č. 59, 60, 61, 62 a 63. Aktualizovaný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení a je závazný.** Zadavatel dále poskytuje dokumentaci uliční vpusti (viz příloha č 2 tohoto vysvětlení).

Dotaz č. 4:

„V soupisu prací v SO 04 jsou uvedeny následující položky:

29	K	871420320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 500	m	30,500
30	M	28617030	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 500x1000 mm SN 12	m	30,500

V TZ k tomuto objektu je však uveden DN 600.“

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel tímto **upravuje** v *Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr* (příloha č. 1 zadávací dokumentace) v kartě SO 04 Dešťová kanalizace **položky č. 29 a 30. Aktualizovaný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení a je závazný.**

Dotaz č. 5:

„Dále se v TZ a podélném řezu objevuje stavitková šachta pro řízený odtok, ke které chybí dokumentace a není taktéž součástí soupisu prací. Doplní toto zadavatel?“

Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel tímto **doplňuje** do *Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr* (příloha č. 1 zadávací dokumentace) do karty SO 04 Dešťová kanalizace **novou položku č. 64. Aktualizovaný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení a je závazný.** Zadavatel dále poskytuje dokumentaci stavítka (viz příloha č 3 tohoto dokumentu).

Vzhledem k povaze tohoto vysvětlení, doplnění a upřesnění zadávacích podmínek zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek – **lhůta pro podání nabídek končí dne 2. června 2020 v 10:00 h.** Toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněno stejným způsobem jako zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku, tj. na profilu zadavatele:

<https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/2004>

V Praze dne 27. května 2020

Mgr. Radka Zátková, advokátka
zástupce zadavatele

Přílohy:

- *Příloha č. 1: Aktualizovaný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr*
- *Příloha č. 2: Uliční vpust*
- *Příloha č. 3: Stavítka*