


POZNÁMKA::

VÝKRES SLOUŽÍ PRO DODAVATELE ZÁSUVKOVÝCH SLOUPKŮ.

TYP ZÁSUVKOVÝCH SKŘÍŇÍ A ZÁSUVKOVÝCH STANOVÝ VÝROBCE ZÁSUVKOVÝCH SLOUPKŮ, PODLE SVÝCH POŽADAVKŮ, NA ZAJIŠTĚNÍ DEKLAROVANÉHO ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ A ZARUČENÉHO KRYTÍ IP58, JAKO CELÉHO VÝROBKU. SOUČÁSTI VÝROBKU MUSÍ BÝT REVIZNÍ ZPRÁVA ELEKTRO.



VNĚJŠÍ Vlivy  LIMITUJÍCÍ – AD4		
ROZVODNÁ SÍŤ		
		3 NPE, AC 50 Hz, 400/230V, TN-C-S
OCHRANA PŘED	ZÁKLADNÍ	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM, ČSN 33 2000-4-41, ED. 3
NEBEZPEČNÝM DOTYKEM	ZVÝŠENÁ	
BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ DLE ČSN 34 01 65		

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. VLASTIMIL JIŘÍK	PROJEKTANT	ING. VLASTIMIL JIŘÍK	Ing. Vlastimil Jiřík Projektování elektrických zařízení IČ: 101 11 603 No Hrdzi 3321/42, 671 81 Znojmo TEL.: 603 886 940 E-MAIL: vlastimil.jirik@seznam.cz
KRAJ	JIHOVYSECKÝ	MÍSTO	ZNOJMO	
INVESTOR	MĚSTO ZNOJMO			
AKCE	REKONSTRUKCE ULIC HORNÍ ČESKÁ A MALÁ MICHALSKÁ, ZNOJMO			
OBSAH	SO 601 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A ZÁSUVKOVÉ ROZVODY			
	ZS - VNITŘNÍ ZAPOJENÍ ZÁSUVKOVÉHO BODU			
	MĚŘ.			Č. VÝKRESU 601 - 07
	ZAK. Č. V334			K00
DATUM			04/2020	