


I Z S




PŘIPOJIT NA SPOLEČNOU
UZEMŇOVACÍ SOUSTAVU

OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE		ROZVODNICE POD OMÍTKU, ROZMĚRY 400 X 760 MM !!	
KRYTÍ IP		30/20	
VÝSTRAŽNÉ TABULKY DLE ČSN 34 35 10		č. 0101, 4301, 8601	
V Ý V O D Ý			
	VRCHEM		
	SPODEM		
SBĚRNICE			
PROVEDENÍ		VIZ POZNÁMKA	
JEDNOTLIVÉ OBVODY OZNAČIT ŠITIKY PODLE UVEDENÉHO POPISU			

VNĚJŠÍ VLIVY  NORMÁLNÍ

ROZVODNÁ SÍŤ		3 NPE, AC 50 Hz, 400/230V, TN-C	
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM	ZÁKLADNÍ ZVÝŠENÁ	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM, ČSN 33 2000-4-41, ed.3	
BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ DLE ČSN 34 01 65			



I Z S

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. VLASTIMIL JIŘÍK	PROJEKTANT	ING. VLASTIMIL JIŘÍK	Ing. Vlastimil Jiřík Projektování elektrických zařízení IČ: 101 11 603 Na Hrdzi 3321/42, 671 81 Znojmo TEL.: 603 886 940 E-MAIL: vlastimil.jirik@seznam.cz	
KRAJ	JIHOOMORAVSKÝ	MÍSTO	ZNOJMO		
INVESTOR	MĚSTO ZNOJMO				
AKCE	REKONSTRUKCE ULIC HORNÍ ČESKÁ A MALÁ MICHALSKÁ, ZNOJMO SO 601 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A ZÁSUVKOVÉ ROZVODY				
OBSAH	I Z S - ROZVÁDĚČ ZÁSUVKOVÝCH ROZVODŮ			DATUM	04/2020
				MĚŘ.	č. VYKRESU 601 - 06