



Legenda

SZ - svorka zkušební
SO - svorka okapová ochranná
SU - svorka univerzální

Zemnění provedeno pomocí
zemnicích tyčí ZT

Stávající hromosvod demontován

- AS ● Antenní stožár
A ↘ Pom. jímač L=300 cm
—— Jímací vedení AlMgSi dn 8 mm
- - - Svodové vedení FeZn dn 10 mm

KRESLIL		PROJEKTANT		ODP.PROJEKT.		HL.INŽ.PROJ.		Ing. Milan Surovec Projektová činnost ve výstavbě Záhorovice 162, 687 71		
		K. Sadílek		K. Sadílek		Ing. Surovec				
OBEC		Uherský Brod		KRAJ		Zlínský				
INVESTOR		Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 68801 Uherský Brod						DATUM		Duben 2020
STAVBA:		Oprava střešního pláště budovy Azylového domu č.p. 664 v Uherském Brodě						STUPEŇ		PS
								ZAKÁZKA		Su - 07/2020
								FORMÁT		2 A4
								MĚŘÍTKO		1 : 100
OBSAH: Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. bleskosvodu Půdorys střechy - Hromosvodní ochrana								Č. VÝKRESU		Č. KOPIE
								1		