

## Vyjádření č. 358/2020

### stavební povolení

**Žadatel:**

Zdeněk Vladyka  
Na Honech I  
76005 Zlín

**Investor:**

MÚ Uherský Brod  
Libor Obádal  
MĚSTO UHERSKÝ BROD  
688 17 Uherský Brod

**Název stavby - akce :**

**REKONSTRUKCE ULIC SOUKENICKÁ A U FORTNY, UHERSKÝ BROD**

**Jedná se o oprav místních ulic - komunikace, chodník, parkoviště**

Místo stavby : Masarykovo nám. 100, 68801 Uherský Brod

Katastr : Uherský Brod

Při stavbě dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (dále jen vodohospodářské zařízení) viz. příložená dokumentace. Upozorňujeme, že podkladová katastrální mapa v příloženém snímku má pouze informativní charakter.

Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytyčení vodohospodářského zařízení.

- SVK, a. s. Uh. Hradiště souhlasí s realizací za níže uvedených podmínek:

V průběhu výstavby bude po vytyčení trasy obruby přizván pracovník provozu vodovodů naší a. s. k odsouhlasení přesné trasy kladení obruby a to z důvodu kladení této obruby v blízkosti zákopových souprav, šoupáků a hydrantů. O tomto musí být sepsán zápis ve stavebním deníku.

Všechny úpravy na stávajících vodovodních řadech a zařízeních musí být navrženy tak, aby splňovaly veškeré podmínky vlastníka a správce komunikace pro vzájemný souběh a křížení s komunikací.

Navrženým řešením rekonstrukce komunikace musí zůstat zachována nezáměrná hloubka vodovodních zařízení včetně přípojek.

Při křížení vodovodních zařízení pod jezdovou plochou je nutno při realizaci stavby vyloučit vibrační hutnění povrchů vozovky.

Požadujeme upravit výšky armatur hydrantů, šoupátek, domovních uzávěrů do nové nivelety a to včetně poklopů dle předložených vzorových uložení uvedených armatur.

Místo napojení dešťových vpustí na kanalizaci pro veřejnou potřebu musí být před záhozem odsouhlaseno pracovníkem provozu kanalizací naší akciové společnosti. V opačném případě je nutno kontrolu napojení provést kamerou s pořízením videozáznamu a záznam doložit na naší a. s. před uvedením stavby do provozu.

Kontrolu kamerou s pořízením videozáznamu provede na základě objednávky naše akciová společnost.

Kanalizační přípojky uliční vpustí musí být zaměřeny v digitálním tvaru dle směrnice GIS SVK, a. s. Uh. Hradiště a zaměření předáno na SVK a. s. Uh. Hradiště před uvedením stavby do provozu.

Pro napojení přípojek od navržených uličních vpustí do kanalizace pro veřejnou potřebu požadujeme prioritně využít stávajících míst napojení od uličních vpustí.

Místa napojení, která nebudou využita požadujeme zaslepit na kanalizaci pro veřejnou potřebu.

Po odpojení kanalizační přípojky a zaslepení kanalizační stoky přizve stavebník před záhozem zástupce SVK, a. s. Uh. Hradiště provozu kanalizací ke kontrole zaslepení.

Kontroly budou prováděny každé úterý a čtvrtek od 7:00 do 13:00 nebo po telefonické dohodě pro oblast Uh. Hradiště - 572 530 146, pro oblast Uh. Brod - 572 637 671.

Technické zásady při odpojení kanalizačních přípojek dle materiálu kanalizační stoky :

- Plast – osazení záslepkou v místě odpojení kanalizační přípojky.
- Sklolaminát – osazení záslepkou v místě odpojení kanalizační přípojky.
- Kamenina – osazení záslepkou v místě odpojení kanalizační přípojky
- Beton – osazení záslepkou nebo zabetonování v místě odpojení kanalizační přípojky.

Dle předloženého výpočtu (posouzení odtoku- součást PD) množství odváděných dešťových vod z navržené stavby do kanalizace pro veřejnou potřebu nedochází k navýšení množství odváděných dešťových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu.

V rámci stavby rekonstrukce komunikace bude provedena provozem vodovodů SVK, a. s. Uh. Hradiště kontrola armatur a poklopů vodovodního zařízení (včetně zákopových souprav) a v případě, že budou nefunkční, bude provedena jejich výměna. Z tohoto důvodu požadujeme, aby investor akce opravy komunikace v řádném časovém předstihu (minimálně 1 měsíc) oznámil termín zahájení prací na stavbě na provoz vodovodů.

Terénními úpravami bude docházet k úpravě kanalizačních šachet. Horní část šachet je nutno výškově upravit, případně otočit horní šachtový kónus a osadit nová stupadla pro vlez. Vyrovnávací prstenec upravovaných kanalizačních šachet bude vymazán hydroizolační směsí.

Všechny kanalizační poklopy s mříží požadujeme vyměnit za poklopy plné, které budou dodány naší společností a pro odvodnění vozovky a chodníku požadujeme vybudovat nové uliční vpusti s kalištěm a zápachovou uzávěrkou.

Všeobecně:

Při stavbě požadujeme dodržení všeobecných podmínek - viz samostatná příloha k vyjádření.

Jakákoliv změna stavby proti odsouhlasené PD musí být před zahájením prací na stavbě k vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Přílohy

- grafické situace, počet: 1

Vyřizuje: Jana Macků

Telefon: 572 530 216


Datum: 3.4.2020

**Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.**

Za Olšávkou 290, Sady, 68 01 Uherské Hradiště


Ing. Lubomír Trachtulec,  
ředitel a.s.

# Situace





Situace žadatele U Fortny



Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.  
Za Olšávkou 290, Sady  
686 01 Uherské Hradiště

Tel.: 572 530 111  
Fax: 572 551 118  
E-mail: svkuh@svkuh.cz

Bank. spoj.: KB Uh. Hradiště  
č.ú.: 2006721/0100  
IČO: 49453866, DIČ: CZ49453866

Zápis v obch. rejstříku:  
Krajský soud Brno,  
oddíl B, č. vložky 1164

# Situace žadatele Soukenická

