



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Územní odbor Uherské Hradiště
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPZ-141081-1/ČJ-2019-151106

Uherské Hradiště 15. ledna 2020
Počet stran: 3Zdeněk Vladyka
Na Honech I, 5540
760 05 Zlín**Rekonstrukce ulic Soukenická a U Fortny v Uherském Brodě - vyjádření**

Dopravní inspektorát Policie ČR Uherské Hradiště obdržel dne 20. 12. 2019 Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce ulic Soukenická a U Fortny, Uherský Brod“.

Jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích Vám v souladu s ustanovením § 10, § 16 a § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydáváme k výše uvedené stavbě následující závazné stanovisko.

K předložené projektové dokumentaci sdělujeme, že k rekonstrukci místních komunikací v ulicích Soukenická a U Fortny v Uherském Brodě nemáme námitek a souhlasíme s vydáním společného povolení stavby a s vyhrazením parkovacích míst (zvláštním užíváním pozemní komunikace) za předpokladu respektování následujících podmínek.

- U chodníků bude snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojezdným pásem nebo s příčným sklonem menším než 1:2,5 (40%) opatřen varovným pásem (jak je zakresleno v situaci).
- Stavební úprava chodníku v místě sjezdu bude provedena v souladu s podmínkami změny Z1 ČSN 73 6110.
- Podloží chodníku v místě sjezdu bude zpevněno tak, aby nedocházelo k jeho poškození (na šířku sjezdu).
- Výška nivelety chodníku bude v místě sjezdu stejná s výškou navazujícího chodníku.
- Přejechod pro chodce v křižovatce ul. Bří Lužů a ul. Soukenická bude vybaven doplňkovým osvětlením s průměrnou hodnotou jasu doporučenou v ČSN 36 0400, ČSN 36 0410 a ČSN 36 0411. Světelný zdroj na přechodu pro chodce bude mít odlišnou chromatičnost světla, než má okolní veřejného osvětlení. Taktéž budou splněny podmínky TP 15.1 MD.
- Bezbariérové úpravy (včetně varovného a signálního pásu ...) budou pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace provedeny v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Velehradská třída 1217
686 01 Uherské Hradiště

www.policie.cz

Tel.: 974 678 111
Fax: 974 678 928
Email: uh.di.podatelna@pcr.cz
ID DS: w6thp3w

- Plocha pro kontejnery, umístěná podél místní komunikace v ul. U Fortny (před křižovatkou s ul. Soukenická), nebude neprůhlednou ohrádkou zasahovat do prostoru rozhledového trojúhelníka přilehlé křižovatky.
- Rozšířený prostor v křižovatce ul. U Fortny a ul. Tkalcovská doporučujeme usměrnit tak, aby pravá linie ul. U Fortny před křižovatkou (ve směru jízdy) navazovala plynule na hranu (linii) za křižovatkou. Šířka komunikace v tomto inkriminovaném úseku ul. U Fortny bude konstantní. Prostor pro kontejnery v této křižovatce (plocha D) nebude zasahovat do rozhledového pole řidiče.
- Taktéž zelená plocha naproti ul. Primátora Hájka nebude zasahovat do jízdní dráhy řidiče jedoucího po místní komunikaci v ulici U Fortny. Zasahující plochu zeleně v ulici U Fortny odstranit – jízdní dráha v ulici U Fortny bude bez navržené šikany. Levá hrana vozovky v ulici U Fortny bude kopírovat hranu (bod) od konce podélného stání. Pravá strana inkriminovaného úseku (dotčené křižovatky) bude k této stavební úpravě přizpůsobena.
- Délka šikmých stání v ulici U Fortny a ul. Primátora Hájka bude odpovídat velikosti uvedené v ČSN 73 6056.
- Šířka vozovky v ulici U Fortny bude konstantní v celém úseku.
- Velikosti oblouků v křižovatkách budou odpovídat podmínkám ČSN 73 6110 pro nejdelší (největší) směrodatné vozidlo.
- Přirozená vodící linie podél chodníku bude v místech, kde není tvořena přirozenou součástí prostředí, zajištěna zvednutou obrubou min. výšky 60 mm (jak je zakresleno ve vzorových řezech).
- Vyhrazené stání parkovacího místa bude tvořeno zpevněnou plochou s požadovanými konstrukčními vrstvami dle příslušné ČSN.
- Podél vyhrazeného stání se nesmí nacházet žádná trvalá překážka vyšší jak 0,70 m, která by bránila ve výhledu řidiče při vyjíždění vozidla z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.
- Podélný a příčný sklon vyhrazeného stání musí odpovídat vyhlášce o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (podélný sklon nejvýše 2,0 % a příčný sklon 2,5 %).

Jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích Vám v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydáváme následující stanovisko.

K předloženému návrhu dopravního značení nemáme námitek za předpokladu respektování následujících podmínek.

- Vyhrazené parkoviště v ulici Bří Lužů (kromě plochy určené pro zásobovací vozidla a plochy vyhrazené pro vozidla imobilních osob) bude vyznačeno vodorovnou dopravní značkou V 10e bílou barvou.
- V ulici Soukenická, před křižovatkou s ul. U Fortny bude navržená dopravní značka C 3a nahrazena dopravní značkou C 2b.
- V ulici U Fortny, před křižovatkou s ul. Soukenická, bude doplněna chybějící dopravní značka B 24a nebo C 2a.
- Z důvodu lepší čitelnosti doporučujeme vozovku místní komunikace v ulici U Fortny od jednotlivých sjezdů k přilehlým garážím a od parkoviště s kolmým a podélným stáním oddělit příslušným vodorovným dopravním značením.
- V ulici Tkalcovská a ul. Primátora Hájka chybí svislá dopravní značka. Před vjezdem do ul. U Fortny bude doplněna dopravní značka C 2b.
- Všechna napojení na ulici U Fortny budou řešena doplněním dopravní značky C 2b.
- Dopravní značení v základní velikosti v retroreflexní úpravě bude umístěno a provedeno dle platných norem a předpisů (ČSN EN 12899 - 1 Stálé svislé dopravní značení, ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení, technických podmínek TP 65, TP 133 ...).

por. Ing. Milan Bania
komisař

npor. Mgr. Robert Rampáček
vedoucí oddělení

podepsáno elektronicky