



LEGENDA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:

		Nové zemní vedení VO CYKY-J 4x16 v celé délce v chráničce Ø63/52 + zemní pásek FeZn30x4 na dně výkopu
SIL	Stožár:	Silniční, bezpaticový, třístupňový stožár VO, výška 8,2 m nad vetknutím do země, oboustranný žárový zinek, ochranná plastová manžeta na patě stožáru
	Výložník:	Obloukový, jednoramenný, délka vyložení 2,0m, výška světelného bodu 10,0m
	Svítlidlo:	Silniční LED svítidlo, 60W/7800lm, 3300K, stmívatelné
SAD	Stožár:	Sadový, bezpaticový, třístupňový stožár VO, výška 6,0 m nad vetknutím do země, oboustranný žárový zinek, ochranná plastová manžeta na patě stožáru
	Výložník:	Bez výložníku
	Svítlidlo:	Silniční LED svítidlo, 30W/4000lm, 3300K, stmívatelné
SAD V=5,0m	Stožár:	Sadový, bezpaticový, třístupňový stožár VO, výška 5,0 m nad vetknutím do země, oboustranný žárový zinek, ochranná plastová manžeta na patě stožáru
	Výložník:	Bez výložníku
	Svítlidlo:	Stávající repasované svítidlo typu Hřib ze stožáru č. 1174
		Stávající rozvod VO

NAVRHOVAL		VYPRACOVAL		<div>Zdeněk Vladyka</div> <div>Na Honech I, 5540, 760 05 - Zlín</div> <div>IČO - 76532232</div>		
ZDENĚK VLADYKA		ZDENĚK VLADYKA				
						
INVESTOR	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod					
STAVBA	REKONSTRUKCE ULIC SOUKENICKÁ A U FORTNY, UHERSKÝ BROD			FORMÁT:	2 A4	ÚČEL: DUR+DSP+DPS
OBJEKT	SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			DATUM:	05/2019	ZAK.ČÍSLO: ZV 05-2019
				PROFESE: ELEKTRORozvody		
OBSAH	LINIOVÉ SCHÉMA ROZVODŮ VO			MĚŘ.: -----	Č.V.: <div>05</div>	Č.REVIZE: