


Poznámka:
umístění řídících jednotek aktivní i mírné elektroosmózy a jednotlivých komponentů může být upřesněno při realizaci

Aktivní větrání prostoru pod vstup. schodištěm

Legenda systému mírné (drátové) elektroosmózy :

- Kladná síťová elektroda průběžná, š. 250 mm - systém mírné (drátové) elektroosmózy
- Záporné elektrody šikmé, Ř 20 mm, dl. 350 mm, uložení do vrtů Ř 30 mm, hl. 950 mm, sklon 60°- systém mírné (drátové) elektroosmózy
- Vodivé propojení kladné elektrody - systém mírné (drátové) elektroosmózy
- Řídící jednotka mírné (drátové) elektroosmózy
- 0,00 Výška uložení středu kladné síťové elektrody od podlahy [m] - systém mírné (drátové) elektroosmózy

Legenda systému aktivní elektroosmózy :

- Anténa ve zdivu (+ pól)
- Vlhkostní čidlo
- Zemnící tyč (- pól)
- Řídící jednotka aktivní elektroosmózy
- Propojení antén s řídící jednotkou

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VED. PROJEKTANT : ING. VÍTEK TICHÝ | ODBORNÝ KONZULTANT : ING. JOSEG KOLÁŘ | PROJEKTANT : ING. VÍTEK TICHÝ | VYPRACOVAL : ING. ARCH. ZDENĚK PŘIBYL | OMNIA projekt, s.r.o. Vídeňská 127, 619 00 Brno projekční a inženýrská kancelář |

**INVESTOR : MĚSTO HODONÍN**

# Dodatečná opatření k redukci vlhkosti radnice Hodonín - 2. etapa, aktualizace 06/2019

## Detail řešení

| | |
|---|---|
| PROJEKČNÍ STUPEŇ : | JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT |
| DATUM : | 05/2014,aktual.06/2019 |
| SPECIALIZACE : | STAVEBNÍ ČÁST |
| Č. ZAKÁZKY : | H/21-19 |
| MEŘÍTKO : | 1:50 |
| ČÍSLO VÝKRESU : | D 05 |
| ČÍSLO PARÉ : | |