



Pozn:.

Rozvaděče MaR (RM01,RM02) budou umístěny na kovové konstrukci nad jednotkou VZT1.

Zobrazovací panely HMI budou umístěny na každé z jednotek.

Kabelové trasy budou vedeny v drátěných žlabech (100x50,50x50) krom prostor kuchyně zde budou použity elektroinstalační lišty.

Umístění ovládacích prvku je pouze oryentační v průběhu realizace se může změnit.

Gen. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kontroloval
	Ing. Petr Buchlovský	Ing. Tomáš Groš	Ing. Petr Buchlovský

AIR TECHNOLOGY
Čajkovského 4235/47, 695 01 Hodonín, IČO 25302248
Tel.: 518 321 001, Fax.: 518 344 169
e-mail: projekce@airtechnology.cz, www.airtechnology.cz

Zadavatel	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 01
Investor	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 01
Místo stavby	MěÚ Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 01

Akce

Radnice Hodonín – rekonstrukce VZT 1.PP
Restaurační provoz

SO/ PS

Svazek

D.1.4.e Měření a Regulace

Číslo zakázky	TP.19.62018
Datum	12/2019
Formát	4 x A4
Revize	
Stupeň	DSP + DPS
Měřítko	

Název výkresu

Půdorys 1.PP MaR

Číslo výkresu

M003

Paré