

Zadavatel: CPA DELFÍN, příspěvková organizace
Se sídlem: Slováké nám. 2377, 688 01 Uherský Brod
Zastoupený: Mgr. Vlastimil Šmíd, ředitel
IČ: 71177108

2/O/2020047

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 18.06.2020

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Název veřejné zakázky:	Výměna VZT technologie CPA Delfín Uherský Brod
Ev. číslo veřejné zakázky:	2020047
Předmět veřejné zakázky:	<input checked="" type="checkbox"/> stavební práce <input type="checkbox"/> dodávky <input type="checkbox"/> služby
Druh zadávacího řízení:	<small>veřejná zakázka malého rozsahu; nejedná o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tento zákon je použit pouze podřídně</small>
Profil zadavatele:	https://profily.proebiz.com/profile/71177108

Zadavateli byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Mám nesrovnalost ve výkazech výměr silnoproudu s projektem. V projektu je pro VZT1 nový rozvaděč RVM 213 a pro VZT2 stávající rozvaděč RVM 211. V výkazech výměr jsou pro každou VZT jednotku 2 rozvaděče s jiným označením než v projektu.

VZT 1

10 K 741210001 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg kus 1,000
11 M 35711660.RVM213 rozvaděč elektroměrový betonový ER212/KVP7P 1x dvousazbový kus 1,000
133 K 741210001 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg kus 1,000
134 M 35711660.MET rozvaděč elektroměrový betonový ER212/KVP7P 1x dvousazbový kus 1,000

VZT 2

10 K 741210001 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg kus 1,000
11 M 35711660.RVM213 rozvaděč elektroměrový betonový ER212/KVP7P 1x dvousazbový kus 1,000
133 K 741210001 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg kus 1,000
134 M 35711660.MET rozvaděč elektroměrový betonový ER212/KVP7P 1x dvousazbový kus 1,000

Mnohokrát děkuji za vysvětlení této nesrovnalosti.

Odpověď č. 1 :

Zadavatel poskytuje upravený Soupis dodávek, stavebních prací a služeb (položkový rozpočet), kde byl upraven text v položkách pro profese elektroinstalace:

VZT č.1, položka č.11 - rozvaděč RVM213 dle PD

VZT č.1, položka č.134 - rozvodnice MET pro pospojování

VZT č.2, položka č.11 - rozvaděč RVM211 - úprava dle PD

VZT č.2, položka č.134 - rozvodnice MET pro pospojování

Pro vyloučení dalších nesrovnalostí týkajících se popisu položek platí zadání určeno projektem elektro, tedy: pro VZT č.1 bude dodán nový rozvaděč RVM 213 a pro VZT č.2 bude upraven stávající rozvaděč RVM 211.“

Vzhledem k charakteru poskytnutého Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 18.6.2020 zadavatel oznamuje změnu (posunutí) lhůty pro podání nabídek, a to do dne 24.6.2020 do 13:00 hodin.

Uvedené změny jsou obsaženy v příloženém dokumentu Textová část Zadávací dokumentace_změna č. 1 ze dne 18.6.2020 a jsou také obsaženy ve Výzvě k podání nabídky_změna č. 1 ze dne 18.6.2020 a jsou pro dodavatele závazné.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 18.6.2020.

Příloha:

Výzva k podání nabídky_změna č. 1 ze dne 18.6.2020

Textova cast zadavaci dokumentace_změna č. 1 ze dne 18.6.2020

ELE - specifikace - 200618

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností