

PROST Hodonín s.r.o
Ing. Stanislav Brejcha, jednatel
Brněnská 3497
695 01 Hodonín

Váš dopis ze dne:
24.11.2016

Naše značka:
097160090-8689

Vyřizuje:
Grecová

Brno,
13.12.2016

Věc: Stanovisko k PD pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění zákona č. 350/2012 Sb. a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Název a místo stavby: **Stavební úpravy – bezbariérové řešení stavby – ZŠ Vančurova, Hodonín**
Stavebník: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín
Projektant: PROST Hodonín s.r.o., Brněnská 3497, 695 01 Hodonín
Č. zakázky: 2016-046 Datum zpracování: 10/2016

Předmětem předloženého projektu je dokumentace stavebních úprav v objektu ZŠ, spočívajících v úpravách sociálního zázemí pro bezbariérové užívání, dále budou u stávajících schodišť v 1NP namontovány bezbariérové plošiny a přistavěn výtah.

Stavební úpravami sociálního zařízení dojde k vytvoření dvou bezbariérových kabin WC s asistencí v 1NP a 2NP. Dvě bezbariérové plošiny z ocelové nosné konstrukce budou překonávat schodišťové rameno s výškovým rozdílem cca 1500mm v 1NP.

Ke stávajícímu objektu ZŠ bude přistavěn výtah rozměrů 2,25x2,35m na výškové kótě +11,840. S výtahem budou spojeny stavební úpravy.

Stavba je již napojena na místní komunikace. Stávající parkovací stání jsou před ZŠ.

Bezbariérové řešení stavby je podrobně popsáno v čl. A.4e) průvodní zprávy, v čl. B.2.4 souhrnné technické zprávy a v technické zprávě.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. je nutné stavbu posuzovat podle § 2, odst. 1, písm. b) občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

Závěr:

- Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu, že stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., technickým normám a předpisům.
- Proti vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedený požadavek bude začleněn do jejich podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBORNÝ KONZULTANT

Ing. Marie Grecová, odborný konzultant
adr. střediska: Malinovského nám. 624/3, 602 00 Brno
tel. 728 081 004, 724 931 902
ks-jihomoravsky@nipi.cz, mariegrecova@seznam.cz