



Zadavatel:

**Statutární město Ostrava,
městský obvod Slezská Ostrava**

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

IČO: 00845451

Název veřejné zakázky:

„Regenerace bytového fondu Mírová osada - I. etapa, ul. Chrustova“

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitní řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava
Sídlo zadavatele:	Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
IČO / DIČ zadavatele:	00845451 / CZ00845451
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	Bc. Richard Vereš, starosta
Kontaktní osoba:	Ing. Jarmila Pytlíková Tel: 599 410 424
ID datové schránky	56zbpub
Profil zadavatele:	https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska



Dotaz č. 2:

U bytového domu č. 18 chybí položka pro balkonové zábradlí.

Odpověď:

Položka byla doplněna do rozpočtu, viz nový výkaz výměr.

Dotaz č. 3:

V soupise prací bytových domů č.p. 14, 16, 18, 20 a 22 se nachází balkonové zábradlí - všechna v délce 4,5m. V pdf souboru 115-chrustova 18-balkony- opravy.pdf má však jen zábradlí čelní strany balkonu 4,6m + boční strany.

Odpověď:

Výměra v rozpočtu byla opravena, viz nový výkaz výměr.

Dotaz č. 4:

V soupise prací se nachází komínové lávky - žádáme o bližší specifikaci.

Odpověď:

Pozinkovaný pochůzí rošt šířky 250 mm se zábradlím výšky 700 mm, standardní výrobek, u domů 20 a 22 jsou lávky nové a budou zachovány.

Dotaz č. 5:

V soupise prací je svod DN 150mm, ve výpise prvků je uvedeno DN svodu 100mm?

Odpověď:

Správně je DN 100 mm, položka byla v rozpočtu opravena, viz nový výkaz výměr.

Dotaz č. 6:

V soupise prací jsou pro oplechování parapetů položky pro rš 250mm a rš 330mm, ve výpise prvků jsou však všechny parapety rš 380mm?

Odpověď:

Správně je rš 380 mm, položka byla v rozpočtu opravena, viz nový výkaz výměr.

Dotaz č. 7:

Prosíme o upřesnění, kde se v soupise prací nachází položky pro demontáž a zpětnou montáž hromosvodu.

Odpověď:

Položka byla do rozpočtu doplněna - byl doplněn oddíl 741, viz nový výkaz výměr.



Dotaz č. 8:

Prosíme o upřesnění, kde se v soupise prací nachází položky pro demontáž a zpětnou montáž střešních oken.

Odpověď:

Položka byla do rozpočtu doplněna - byl doplněn oddíl 766, okna budou vyměněna za nová střešní okna, viz nový výkaz výměr.

Dotaz č. 9:

Prosíme o upřesnění, kde se v soupise prací nachází položky pro demontáž a zpětnou montáž lapačů střešních splavenin.

Odpověď:


Položka byla do rozpočtu doplněna - byl doplněn oddíl 721, viz nový výkaz výměr.

Na základě výše uvedeného a z důvodu poskytnutí upraveného výkazu výměr zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek: do 16. 07. 2020, 10:00 hod.

V Ostravě dne: 25. 06. 2020

S pozdravem


JUDr. Jana Pastrňáková
vedoucí odboru právního

Příloha: Výkaz výměr