



Zadavatel:

**Statutární město Ostrava,  
městský obvod Slezská Ostrava**

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

IČO: 00845451

Název veřejné zakázky:

**„Regenerace bytového fondu Mírová osada - I. etapa, ul. Chrustova“**

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitní řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

## VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

### Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava
Sídlo zadavatele:	Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
IČO / DIČ zadavatele:	00845451 / CZ00845451
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	Bc. Richard Vereš, starosta
Kontaktní osoba:	Ing. Jarmila Pytlíková Tel: 599 410 424
ID datové schránky	56zbpub
Profil zadavatele:	<a href="https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska">https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska</a>



Zadavatel upozorňuje na administrativní chybu v návaznosti číslování dotazů mezi dokumenty Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2 a Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 3. Bylo vynecháno číslování dotazů č. 10 až 21.

**Dotaz č. 35:**

V zadávací dokumentaci se mluví o instalaci etážového topení, ale nikde jinde. Je součástí díla?

**Odpověď:**

Stavba byla rozdělena na více částí. Etážové vytápění není součástí tohoto výběrového řízení. Zadavatel zvažuje instalaci etážového vytápění v rámci opce.

**Dotaz č. 36:**

V PD jsou uvedeny vnitřní opravy bytů. (změny dispozic, nové podlahy, malby bytů atd.) Jsou tyto práce součástí díla? Ve výkazu výměr jsem je nenašel.

**Odpověď:**

Stavba byla rozdělena na více částí. Úpravy uvnitř bytových jednotek nejsou součástí tohoto výběrového řízení.

**Dotaz č. 37:**

Ve výkresech NS 1.PP je uveden na izolaci stropu 1.PP PUR pěny protiprašný nátěr. Kde se nachází tato položka ve výkazu výměr?

**Odpověď:**

Izolaci rozpočtovat včetně povrchové úpravy.

**Dotaz č. 38:**

V PD je uvedeno bednění střechy. V detailech střešní krytiny latě, kontralatě. Co je správně? Kde bude umístěna difuzní fólie? Kde se ve výkazu výměr difuzní fólie nachází?

**Odpověď:**

Správně je bednění střechy. Střešní krytinu rozpočtovat včetně difuzní fólie.

**Dotaz č. 39:**

V Půdorysech podkroví je zateplení stěn schodiště. Jakým způsobem bude toto zateplení provedeno? Jakým způsobem bude provedena ochrana izolace?

**Odpověď:**

Izolace bude kotvena do stávajícího cihelného zdiva. Bude ponechána bez povrchové úpravy.

**Dotaz č. 40:**

Ve výkazu výměr se u vchodů č.8 až 18 nachází montáž komínových lávek včetně dodávky. Vchody 20 a 22 mají zpětnou montáž.

104 K 76785110412.1 Montáž komínových lávek kompletní celé lávky, včetně dodávky m 5,400

Pokud se jedná o dodávky lávek, prosíme o zaslání výkresové dokumentace k těmto lávkám, nikde se v dostupné zadávací dokumentaci nenachází.

V případě, že se jedná o zpětnou montáž u všech vchodů, prosíme o opravu výkazu výměr.“

**Odpověď:**

Výkaz výměr je správně, u vchodů 20 a 22 jsou lávky nové a bude provedena pouze jejich zpětná montáž. U ostatních vchodů bude provedena dodávka nových lávek. Ve výkresové dokumentaci nejsou vykresleny, jedná se o standardní výrobky.

**Dotaz č. 41:**

Mění se předpokládaná hodnota veřejné zakázky, když došlo k rozšíření předmětu díla (viz.vysvětlení a změny ZD) ?


**Odpověď:**

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se nemění.

Na základě výše uvedeného a z důvodu, že zadavatel uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace po lhůtě 4 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

**Nová lhůta pro podání nabídek: do 31. 07. 2020, 10:00 hod.**

V Ostravě dne: 23. 07. 2020

  
JUDr. Jana Pastrňáková  
vedoucí odboru právního