

MPA ProjektStav s.r.o.
Ing. Vladimír Gründel

Ocelářská 340/8
703 00 Ostrava - Vítkovice

Váš dopis / zn.:

Naše zn.:
OKAS-2872/20/TSÚ/Ku

Vyřizuje:
Kutal/351

V Ostravě dne:
05.05.2020

ZÁVORA PARKOVIŠTĚ U SLEZSKOOSTRAVSKÉ RADNICE, k.ú. Slezská Ostrava, ul. Těšínská

Vyjádření k technickému řešení za správu veřejného osvětlení (VO)

K Vaší žádosti ve věci umístění a instalaci napájecího kabelu na zařízení VO, tj. stožár č. 11p sdělujeme, že s technickým řešením **souhlasíme**.

Před samotnou realizací požadujeme:


- před zahájením stavebních prací vyzve investor/zhotovitel min. 10 dnů předem správce VO – **p. Lánský (tel. č. 595 621 354, mobil 606 738 435, email: Lansky@okas.cz)** k protokolárnímu předání staveniště. V zápise „Ohlášení stavby a předání staveniště“ (<http://www.okas.cz/dalsi-informace/dokumenty/verejne-osvetleni.html>), budou uvedeny základní vstupní podmínky součinnosti správce VO a zhotovitele.
- návazně tímto zápisem převezme zhotovitel odpovědnosti za trvalou funkčnost navazující (okolní) osvětlovací soustavy – tzn., ponese všechny náklady za případné vyvolané zásahy údržby VO OK, a.s. v případě výpadků zaviněných stavbou, po celou dobu výstavby musí být zajištěn provoz stávajícího a okolního VO.
- vše co bude potřebovat a vyžadovat po provozovateli VO projedná po vystavení objednávky s provozem údržby VO p. **Stanislav Szpandrzyk, email: szpandrzyk@okas.cz, tel.č. 595 621 290** (potřebnou součinnost na stavbě při přepojování, zpřístupnění místa napojení, vytyčení stávajícího vedení apod.). Tyto náklady musí být součástí jeho cenové nabídky investorovi stavby.
- před vlastním zahájením prací si objedná vytyčení podzemních vedení VO (včetně napájecích kabelů pro RVO), které se v terénu vyznačí barvou (kolíky) a s jeho polohou prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou zemní práce provádět. Vytyčení podzemních vedení VO (včetně napájecích kabelů pro RVO) provede za úhradu na základě objednávky žadatele společnost: **Opravy a údržba komunikací Ostrava, s. r. o., Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, email: info@ouko.cz,**

- upozorní pracovníky, aby dbali při práci v blízkosti vedení a zařízení VO největší opatrnosti a nepoužívali v těchto místech nevhodného nářadí a ve vzdálenosti méně než 1m na každou stranu od vyznačené trasy kabelů VO a méně než 2m od stožárů VO nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hlubičů, bagrů, apod.).
- dodržte podmínky dle technické zprávy projektové dokumentace odstavce B.4. a B.5. bod a)
- ukončení prací na zařízení VO předat správci VO

Instalované nové zařízení pro provoz závory zůstane v majetku Slezkostravské radnice. Správa VO neručí za případné poškození daného zařízení cizí osobou.

S pozdravem

 **Ostravské**
komunikace, a.s.
Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00
IČ: 25396544, DIČ: CZ25396544


Ing. Miloš Novák
místopředseda představenstva

Příloha: - 1x mapa pasportu VO

Na vědomí: odbor dopravy magistrátu SMO, ing. Adámek, Prokešovo nám., 8, Ostrava

