



Váš dopis zn.:

Ze dne: 13-05-2020

Naše zn.: 6.2/8025/5197/20/Dan

Vyřizuje: Jiří Daniec

Tel.: 597 475 157

E-mail: daniec.jiri@ovak.cz

MPA-Projektstav, s.r.o.

Ocelářská 340/8

703 00 OSTRAVA

Datum: 26-05-2020

Vyjádření k dokumentaci pro územní souhlas

Stavba: Závara parkoviště u Slezskoostravské radnice p.č. 46/2, k.ú. Slezská Ostrava
Katastr: Slezská Ostrava
Ulice: Těšínská
Parcela: 46/2
Investor: Statutární město Ostrava

Předložená dokumentace řeší osazení systému závor na sjezdu na stávající parkoviště u Slezskoostravské radnice.

Informativní umístění zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z přiložené situace.

S předloženou dokumentací pro územní souhlas souhlasíme za těchto podmínek:

1. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí) a zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení stavenišť, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005.
2. Stavebními pracemi nebude ohrožena funkce vodovodu pro veřejnou potřebu a nebude zhoršen přístup k objektům na síti (armaturám, šachtám apod.). Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně.
3. Základové konstrukce (patky) sloupků a stožáru budou umístěny mimo ochranné pásmo zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.


Stavba bude realizována za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením § 153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Požadujeme, aby nám bylo zahájení stavby oznámeno (14 dnů předem) a zástupci našeho provozu byli přizváni k zahájení stavby, k průběžné kontrole a k závěrečné kontrolní prohlídce.

☎ - provoz vodovodní sítě: 597 475 501, 597 475 511

Platnost vyjádření je 2 roky.



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28 / 3114 
729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Jiří Daniec
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: dokumentace, situace
CO: MMO

