


- **NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:** 3 PEN ~ 50 Hz; 230 / 400V / TN - C - S.
- **OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000 - 4 - 41: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD SÍTĚ.**
- **URČENÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ DLE ČSN 33 2000 - 1 A ČSN 33 2000 - 5 - 51 (PODROBNĚJI V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ TOHOTO PROJEKTU).**
- **POZNÁMKA:** PŘED REALIZACÍ ELEKTROINSTALACE JE BEZPODMINEČNĚ NUTNÉ, ABY SI ODPOVĚDNÁ OSOBA POZORNĚ PROSTUDOVALA TECHNICKOU ZPRÁVU TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ DŮLEŽITÉ ÚDAJE !!!

LEGENDA ZKRATEK:

- EL - SVĚTELNÝ OBVOD,
- XS - ZÁSUVKOVÝ OBVOD,
- XT - KRABICOVÁ SVORKOVNICE,
- RH - HLAVNÍ ROZVADĚČ,
- DP - DOPLŇKOVÉ POSPOJOVÁNÍ,
- IP - ELEKTRICKÉ KRYTÍ,
- FA - MODULOVÝ JISTIČ,
- FI - PROUDOVÝ CHRÁNIČ,
- FIA - PROUD. CHRÁNIČ S JISTIČNÍM,
- ET - ELEKTRICKÉ TOPENÍ,
- EV - ELEKTRICKÝ VENTILÁTOR,
- DS - DĚLIČÍ STROJ,
- ZZ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ (JEŘÁB),



Měřička: -----		Kreslil: Petr WALA		Zadav. FMB-ZOS, s.r.o.		Změny:	
		Schválil: ing. JURÁSEK		Zakázka: 028/19		c	
		Zodp.proj.: Petr WALA		Datum: Říjen '19		b	
PETR WALA		Objekt: Přístavba haly, k.ú. Radvanice, par.č. 2167/75.				Změnové řízení: a	
		Název:				Starý výkres:	
		D.1.4.2 ZÁSUVKOVĚ-MOTORICKÁ ELEKTROINSTALACE HALY				Nový výkres:	
Fa WALLÓ		3				10-19-028-1	
						Formát: Archivní číslo:	