



- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 PEN ~ 50 Hz; 230 / 400V / TN - C - S.
- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000 - 4 - 41: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD SÍTĚ.
- URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000 - 1 A ČSN 33 2000 - 5 - 51 (PODROBNĚJI V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ TOHOTO PROJEKTU).
- POZNÁMKA: PŘED REALIZACÍ ELEKTROINSTALACE JE BEZPODMINEČNĚ NUTNÉ, ABY SI ODPOVĚDNÁ OSOBA POZORNĚ PROSTUDOVALA TECHNICKOU ZPRÁVU TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ DŮLEŽITÉ ÚDAJE !!!

LEGENDA ZKRATEK:

- EL - SVĚTELNÝ OBYVOD,
- XS - ZÁSUVKOVÝ OBYVOD,
- XT - KRABICOVÁ SVORKOVNICE,
- RH - HLAVNÍ ROZVADĚČ,
- DP - DOPLNKOVÉ POSPOJOVÁNÍ,
- IP - ELEKTRICKÉ KRYTÍ,
- FA - MODULOVÝ JISTIČ,
- FI - PROUDOVÝ CHRÁNIČ,
- FIA - PROUD. CHRÁNIČ S JIŠTĚNÍM,
- ET - ELEKTRICKÉ TOPENÍ,
- EV - ELEKTRICKÝ VENTILÁTOR,
- DS - DĚLÍČÍ STROJ,
- ZZ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ (JEŘÁB),



Měřítka:	Kreslil: Petr WALA	Zadav. PMB-ZOS, s. r. o.	Změny:
-----	Schválil: ing. JURÁSEK	Zakázka: 028/19	c
	Zodp. proj.: Petr WALA	Datum: Říjen '19	b
PETR WALA	Objekt: Přístavba haly, k. ú. Radvanice, par. č. 2167/75.		a
	Název:	Změnové řízení:	
Fa WALLÓ		Starý výkres:	
		Nový výkres:	
D.1.4.2 SVĚTELNÁ ELEKTROINSTALACE HALY		3 10-19-028-2	
		Formát: Archivní číslo:	