



DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ZAKÁZCE č. 2

Dotazy účastníka:

1. Prosíme o zaslání výkazu materiálu pro ocelovou konstrukci pro objekt SO 101 Přístavba haly.
2. Prosíme o potvrzení typu trapézového plechu. Vo výkrese D.1.2.2.4 Strecha, jeřábová dráha je uvedený typ trapézového plechu TR 50/250/0,88 mm avšak vo výkrese D.1.1.4 Řez A-A je v skladbe strechy uvedený Trapézový plech ve spádu 80 mm.
3. Je predmetom ponuky aj dodávka a montáž žeriavu v hale?
4. Prosíme o zaslání Výpisu okien, dverí a vrat pre objekt SO 101 Přístavba haly.

Odpovědi zadavatele:

1. Projekt je zpracovaný na úrovni pro stavební povolení, výkaz materiálu se zpracovává až při dílenské, případně realizační dokumentaci.
2. Je tam plech TR 50/250/0,88mm, který je uveden ve výkrese D.1.2.2.4.
3. Ne, není.
4. Zde požadované:
 - vrata rolovací 4000/4000 - 1Ks, 300/300 - 1Ks
 - dveře plastové 900/2000 – 1 ks
 - dveře s požární odolností 110/2000 - 1Ks, 3000/3000 - 1Ks
 - okno kombinované plast, hliník, zasklené dvojsklem, pevné - 40 Ks
 - otevíravé - 20 Ks