

**Rekonstrukce vnější ochrany před bleskem
na objektech mateřských škol
Jánošíkova 11, Jilemnického 3,
Vrchlického 16, Pr. Veselého 38 v Hodoníně
SO 02 - MŠ Jilemnického 3**

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) název stavby – *Rekonstrukce vnější ochrany před bleskem na objektech mateřských škol Jánošíkova 11, Jilemnického 3, Vrchlického 16, Pr. Veselého 38 v Hodoníně*
- b) místo stavby – *stavební parcela 2969, 2058/30 - k. ú. Hodonín*
- c) předmět dokumentace – *Předložená projektová dokumentace řeší provedení nové vnější ochrany před bleskem na objektu mateřské školy na ulici Jilemnického 3 v Hodoníně. Řešení nového systému vnější ochrany před bleskem (lightning protection system) sestává z návrhu nové jímací soustavy, svodů a uzemnění. Ochrana před bleskem je navržena jako izolovaná od stavby s využitím vysokonapěťových izolovaných vodičů (High Voltage Insulation).*

A.1.2 Údaje o vlastníkovi objektu

- a) investor – *Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín*

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- a) odpovědný projektant – *Hrbotický Marek, Měšťanská 36b, 695 01 Hodonín
ČKAIT 1004627- specializace na elektrotechnická zařízení*

A.2 Členění projektové dokumentace na technická zařízení

– nečleněno

A.3 Seznam vstupních údajů

- prohlídka objektu a současného stavu jeho ochrany před bleskem*
- soubor norem ČSN EN 62305 - ed.2*