

**Rekonstrukce vnější ochrany před bleskem  
na objektech mateřských škol  
Jánošíkova 11, Jilemnického 3,  
Vrchlického 16, Pr. Veselého 38 v Hodoníně  
SO 03 - MŠ Vrchlického 16**

**A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA**

v Hodoníně, duben 2020  
vypracoval: *Hrbotický M.*

## **A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA**

### **A.1 Identifikační údaje**

#### **A.1.1 Údaje o stavbě**

- a) název stavby – *Rekonstrukce vnější ochrany před bleskem na objektech mateřských škol Jánošíkova 11, Jilemnického 3, Vrchlického 16, Pr. Veselého 38 v Hodoníně*
- b) místo stavby – *stavební parcela 2679, 2054/8 - k. ú. Hodonín*
- c) předmět dokumentace – *Předložená projektová dokumentace řeší provedení nové vnější ochrany před bleskem na objektu mateřské školy na ulici Vrchlického 16 v Hodoníně. Řešení nového systému vnější ochrany před bleskem (lightning protection system) sestává z návrhu nové jímací soustavy, svodů a uzemnění. Ochrana před bleskem je navržena jako izolovaná od stavby s využitím vysokonapěťových izolovaných vodičů (High Voltage Insulation).*

#### **A.1.2 Údaje o vlastníkovi objektu**

- a) investor – *Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín*

#### **A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace**

- a) odpovědný projektant – *Hrbotický Marek, Měšťanská 36b, 695 01 Hodonín  
ČKAIT 1004627- specializace na elektrotechnická zařízení*

### **A.2 Členění projektové dokumentace na technická zařízení**

*– nečleněno*

### **A.3 Seznam vstupních údajů**

- prohlídka objektu a současného stavu jeho ochrany před bleskem*
- soubor norem ČSN EN 62305 - ed.2*