

Rozváděč: xEnergy Basic (Profi Plus)

Poloha: NA omítce

Stupeň krytí: IP30

Požární klasifikace: Žadná

Dveře: Plechové plně s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé

Vnější rozměry: 600 x 1060 x 262.5 (Šířka x Výška x Hloubka)

Vnitřní rozměry: 520 x 950 (Šířka x Výška)

Výkonek: Žadný

Vnitřní členění: Jeden rám šířky 520mm.

Konstrukce: Uchytení DIN lišty a montážních plechů na montážní rám vzadu (s možností montáže krycích desek).

Konstrukce: Max. počet řad DIN lišty (bez montáže elektronických van) 6 (modulů 144).

POZNÁMKA:

Pt: 90.34 kW

Pp: 57.11 kW

Ic: 60.80 A

In: 100.00 A

Ik: <10.00kA


ROZMĚRY ROZVÁDĚČŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ.
ROZMĚRY SE MŮŽOU LIŠIT ODOLUŠNÝM ROZMÍSTĚNÍM
PŘÍSTROJŮ A PŘÍPOJNIC.

Napěťová soustava: 3 NPE, 230/400V, 50 Hz, TN-C-S

Základní ochrana: izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
kryty a přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Ochrana při poruše: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Doplňková ochrana: proudovým chráničem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
ochranným pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

 Amper design s.r.o. Ruská 398/43 703 00 Ostrava - Vítkovice		Vypracoval : V. Hochman <i>[signature]</i>	
		Zodp. projektant : Ing. J. Holáček <i>[signature]</i>	
Investor : DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s., PODĚBRADOVA 494/2, 702 00, OSTRAVA, IČ 61974757 Název zakázky : STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO INSTALACI TRAMVAJOVÉHO SIMULÁTORU Stupeň : DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	Kód zakázky: A20-19		Poř. číslo : E-03
	Datum : 07/2020		
	Měřítko : 1:75	Formát : A2	
	List/Listů : 1/1		
D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			Název výkresu: ROZVÁDĚČ RM1 - PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA