



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Územní odbor Kroměříž
Dopravní inspektorát

JID:PCR15ETRds827274



Č. j. KRPZ-29882-1/ČJ-2020-150806

Kroměříž 13. března 2020

Počet listů: 2

Ing. Tomáš Olša
Tyršova 931
768 61 Bystřice pod Hostýnem

„Rekonstrukce chodníků na ul. Školní – II. etapa – stanovisko pro stavební povolení

Dne 11. března 2020 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci zpracované pro stavební povolení, týkající se rekonstrukce stávajícího chodníku v Bystřici pod Hostýnem podél místní komunikace na ulici Kamenec v úseku od domu č.p. 189 po křižovatku s ulicí školní a podél místní komunikace na ulici Školní vlevo v úseku od domu č.p. 191 po areál základní školy včetně chodníků u bytových domů č.p. 1268 a 1269, úprav stávajících sjezdů k přilehlým nemovitostem a zřízení dvou míst pro přecházení přes vozovku místní komunikace na ulici Školní .

Délka chodníku na ulici Kamenec činí cca. 112 m, délka chodníku na ulici školní včetně chodníků u bytových domů činí cca. 495 m, základní šíře chodníku činí 1,8 m, šíře chodníků u bytových domů činí od 1,5 do 2,3 m, zpevnění povrchu chodníků je navrženo zámkovou dlažbou tl. 60 mm šedé barvy, v místech křížení sjezdů k přilehlým nemovitostem zámkovou dlažbou tl. 80 mm rovněž šedé barvy, oddělní chodníku od komunikace na ulici školní je navrženo travnatým pásem o šíři min. 1 m, úprava celkem 5 sjezdů k přilehlým nemovitostem je navržena v šíři min. 4 m.

V rámci bezbariérových úprav řešených chodníků jsou navrženy hmatové prvky v rozsahu varovných pásů šíře 0,4 m a signálních pásů šíře 0,8 m z červené reliéfní dlažby v místech napojení na komunikace, v místech křížení sjezdů k nemovitostem a v místech pro přecházení, dále vodící linie v provedení chodníkové obruby zvýšené 6 cm nad povrch chodníku v úseku mimo přilehlou zástavbu dle podmínek vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Po posouzení předložené žádosti z hlediska námi chráněných zájmů ve vztahu k dopravním plochám dotčeným stavbou (místní komunikace a chodníky) Krajské ředitelství

Březinova 2819
767 28 Kroměříž

www.policie.cz

Tel.: +420 974 675 258
ID DS: w6thp3w
Email: km.di.podatelna@pcr.cz

policie Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž, dopravní inspektorát, jako dotčený orgán státní správy ve stavebním řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 písm. b) a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. **souhlasí** s povolením úprav sjezdů k nemovitostem a s vydáním stavebního povolení k uvedené akci v rozsahu dle předložené dokumentace, zpracované Ing. Tomášem Olšou v březnu 2020 pod zakázkovým číslem 2020_05.

Zpracovatel:

por. Jan Brázdil
komisař

npor. Bc. Petr Vařecha v. r.
vedoucí DI

schváleno elektronicky