

Pořad. číslo: 139/2019-RV
Číslo jednací: 3037/15/19
Číslo spisové: 15/568/19-RV
Vyřizuje: Ing. Volfová
Tel.: 515 282 576
Email: volfova@vaszn.cz

Datum: 16.10.2019

Doba platnosti tohoto vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

Ing. Oldřich Diviš ELEKTROSERVIS
Únanov 144
671 31 Únanov

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na stavbu
„Konice-rozšíření veřejného osvětlení“

Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Oldřich Diviš v červnu 2019.

Místo stavby: pozemky k.ú. Konice u Znojma, p.č. 818/1, 816, 186/3

Investor: Město Znojmo

Popis stavby: Projektová dokumentace řeší rozšíření – nové kabelové vedení veřejného osvětlení v obci Konice. Jedná se o podzemní liniovou stavbu-kabel uložený do výkopové rýhy šířky 0,35m a hloubky 0,5-1,2m. Napojení nové části veřejného osvětlení bude provedeno ze stáv.sloupu NN E.ON, z rozvodu VO, přes vyměněnou dvojsadovou pojistkovou skříň, kde bude napojen a vyveden nový kabel CYKY-J 4x10, který bude smyčkován přes stožáry č. 01-02. Kabel bude ukončen v novém stožáru č.03.

Kabelové vedení veřejného osvětlení

- kabel CYKY-J 4x10

Nový stožár s LED svítidlem

- celkem

3ks

Součástí PD **není** vodovod, splašková kanalizace, vodovodní přípojky ani přípojky splaškové kanalizace.

V lokalitě stavby se nachází vodovod, splašková kanalizace, vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace ve správě VAS, a.s. divize Znojmo.

Souhlasíme s vydáním společného povolení na výše popsanou stavbu předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Dojde ke křížení a souběhu splaškové kanalizace, přípojek splaškové kanalizace, vodovodu a vodovodních přípojek.
2. Před zahájením prací požádá zhotovitel o vytýčení kanalizace a kanalizačních přípojek (p. Kišš 734 283 792, příp. Ing. Vavřina 739 342 100), vodovodu a vodovodních přípojek (p. Šalomon nebo p. Kalous 724 893 572) a kontrolu funkčnosti a ovladatelnosti armatur dotčených stavbou (p. Hlatký 607 530 216).
3. **Výstavbou a provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz vodovodních řadů, vodovodních přípojek, kanalizace a přípojek kanalizace. Každé poškození těchto**

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Divize Znojmo
Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo
Bankovní spojení: 1702741/0100
sekretariát: +420 515 282 567, e-mail: sekretar@vaszn.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

sítí je nutné neprodleně nahlásit provozovateli (vodovod - p. Hlatký 607 530 216), kanalizace - Ing. Vavřina 739 342 100). Zároveň nesmí být během stavby omezen přístup těžké čistící techniky k provozovaným zařízením pro případ havárií.

4. V případě křížení nebo souběhu se stávajícími sítěmi a v případě obnaženého či poškozeného potrubí budou přizváni pracovníci provozu kanalizací (Ing. Vavřina 739 342 100) a provozu vodovodu (p. Hlatký 607 530 216) ke kontrole zařízení v naší správě a povolení zásypu. Splnění výše uvedených podmínek bude odsouhlaseno pracovníky VAS, a.s. divize Znojmo zápisem do stavebního deníku.
5. Požadujeme dodržet prostorovou normu ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
6. Upozorňujeme, že zařízení v naší správě jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 274/2001 Sb., proto budou pracovníci, kteří budou stavební práce provádět, seznámeni s polohou zařízení v naší správě a upozorněni, aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a 1 m před a 1 m za osou vytýčeného zařízení těžili zeminu ručně, bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí tak, aby nedošlo k poškození vodovodu a kanalizace.
7. Ke kolaudaci stavby bude předloženo souhlasné stanovisko provozovatele vodovodu a kanalizace VAS, a.s. divize Znojmo.
8. Jakákoliv změna oproti schválené PD bude písemně odsouhlasena zástupcem provozu kanalizací a vodovodů.
9. **Při pokládce kabelů veřejného osvětlení apod. je nutné provádět geodetické zaměření a toto pak následně předat na Vodárenskou akciovou společnost, a.s., divizi Znojmo, jelikož budou nové sítě uloženy v blízkosti sítí ve správě VAS, a.s. divize Znojmo a v případě výkopových prací pro opravu poruchy by mohlo dojít k jejich poškození.**

Toto je společné stanovisko provozovatele VAS, a.s. divize Znojmo a majitele inženýrských sítí - ZSO VAK ZNOJEMSKO.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 1 rok ode dne vydání.

Zájmové sdružení obcí
VODOVODY A KANALIZACE
ZNOJEMSKO
Kotkova 20, 602 02 ZNOJMO
ICO: 45671745

.....
Ing. Luděk Müller
tajemník ZSO VaK ZNOJEMSKO

 **VODÁRENSKÁ**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Znojmo
Kotkova 20, 670 25 Znojmo
-33-


.....
Ing. Jiří Žižka
vedoucí TÚ divize Znojmo

Prostředí (vnější vlivy)		viz "protokol" příloha TZ
Napěťová soustava		3PEN stř. 50Hz 230/400V/TN-C
Ochrana před úrazem elektrickým proudem - při poruše	normální	automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C-S
	doplňená	- doplňujícím pospojováním
Barevné značení vodičů dle ČSN 33 0165		

MONTÁŽNÍ POKYNY:

-STYK S OSTATNÍMI PODZEMNÍMI VEDENÍMI: při provádění výkopových prací nutno respektovat požadavky všech správců podzemních vedení, vlastníků pozemků i dalších oprávněných osob či institucí, zejména před zahájením prací požádat o vytyčení těchto vedení !
ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA TOMTO VÝKRESE JE PORUŠENÍ A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRADUJE NEZBYTNÉ VYTYČENÍ!!!
PŘI KŘÍŽENÍ NEBO SOUBĚHU S PODZEMNÍMI SÍTĚMI NUTNO DODRŽET MIN. VZDÁLENOSTI DLE ČSN 73 6005!

-DALŠÍ ÚDAJE - viz TZ !!!




139 / 2019 - LV
K této dokumentaci bylo vydáno stanovisko
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
DIVIZE ZNOJMO
Č.j. 3034/15/19 ze dne: 1. 10. 2019
Toto razítko slouží pouze k identifikaci předložené dokumentace a nelze jej považovat za naše stanovisko. 01
15/568/19 - LV

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA


REPRODUKCE TÉTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍ ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU
ZPRACOVATELE - FIRMY ING. OLDŘICH DIVIŠ ELEKTROSERVIS - JE ZAKÁZÁNA !!!

⚡ Ing. Oldřich DIVIŠ, 671 31 Únanov č. 144, projekce, montáže, revize ⚡			
Zodpovědný projektant :	Projektant :	Stupeň :	Zak. č. :
Ing. Oldřich DIVIŠ	Libor SEMERÁD	DÚR + DPS	08 - 19
Č. paré :	Akce :		Měřítko :
	ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ k.ú. Konice u Znojma, okr. Znojmo		1 : 500
	Formát A4 :		3
Investor :	Název :		Datum :
	SITUACE, NAPOJENÍ, ŘEZY		06 / 2019
Město ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo			Č. výkresu : 1


obr. 1a: ŘEZ – ULOŽENÍ
V CHODNÍKU S KRYCÍ DESKOU




obr. 1b: ŘEZ – ULOŽENÍ VE
VOLNÉM TERÉNU S VÝSTR. FOLIÍ



obr. 1c: ŘEZ – ULOŽENÍ V KOMUNIKACI
NEBO VE VJEZDU S CHRÁNIČKOU



obr. 1d: ŘEZ – ULOŽENÍ V KOMUNIKACI
NEBO VE VJEZDU S CHRÁNIČKOU



LEGENDA

Značka

Popis

Veřejné osvětlení

	kabelové vedení veřejného osvětlení – AYKY-J 4x16
	přípojková skříň na podpěrném bodě
	kabelové vedení veřejného osvětlení – CYKY-J 4x10
	nový stožár 5,0m s LED svítidlem
	zemnicí páska FeZn 30x4

Uložení kabelů

	uložení kabelů v zemi s krycí deskou dle obr. 1a
	uložení kabelů v zemi s výstražnou folií dle obr. 1b
	uložení kabelů v zemi v chráničce dle obr. 1c
	uložení kabelů v zemi v betonovém žlabu dle obr. 1d

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

- nadzemní vedení VN
- kabelové vedení VN
- nadzemní vedení NN
- kabelové vedení NN
- nadzemní vedení VO
- kabelové vedení VO
- sítě elektronických komunikací
- sítě el. komunikací (nadzemní)
- NTL plynovod
- STL plynovod
- vodovod
- kanalizace splašková
- kanalizace dešťová

