

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 61974757

Název veřejné zakázky:

„Stavební úpravy objektu Vítkovická“**Ev. č. NR-110-20-PŘ-Ko**sektorová zakázka zadávaná formou zakázky malého rozsahu v souladu s § 6 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 AŽ 4**

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen zadavatel) obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele (dodavatel nevznesl žádost na vysvětlení zadávací dokumentace). V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele se jí zadavatel rozhodl vypořádat prostřednictvím vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost dodavatele č. 2 (obdržena dne 07. 09. 2020):

ve výkazu výměr: "Příloha č. 1.1 SoD - 2015_DPO Ostrava - Klima, ZTI - Výkaz výměr - V2", není dodávka vnitřní jednotky klimatizace "VNJ 2.1" a "VNJ 4.1", a není dodávka i montáž vnitřní jednotky klimatizace "VNJ 3.3". Prosím o vysvětlení, děkuji.

Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 2 (poskytnuta dne 10. 09. 2020)

Vnitřní jednotka VNJ 2.1 je součástí "SETU" v rámci položky VJ2, taktéž VNJ 4.1 je součástí „SETU“ v rámci položky VJ4.

Vnitřní jednotka VNJ 3.3 je obsažena v položce č.18 v části klimatizace.

18	K	751711113	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 5 do 6,5 kW (přes 50 do 65 m3)	kus	3,000
		VV	"viz výkaz výměr		
		VV	"VNJ1.2		
		VV	1		1,000
		VV	"VNJ3.3		
		VV	1		1,000
		VV	"VNJ3.2		
		VV	1		1,000
		VV	Součet		3,000

Odpoř' zadavatele k řadosti dodavatele ř. 4 (poskytnuta dne 09. 09. 2020)

Ad 1)

Zadavatel opravil v příloze ř. 1.1 smlouvy o dílo položku ř. 33 v řásti Klimatizace.

33	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	12,100
	VV		10,00*1,1		11,000
	VV		11*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,100

Ad 2)

Zadavatel opravil v příloze ř. 1 smlouvy o dílo položku ř. 83 v řásti Stavební úpravy – nové konstrukce.

83	M	54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl	kus	10,000
	VV		10		10,000

S ohledem na výše uvedené zadavatel současně prodluřuje lhůtu pro podání nabídek do 18.09.2020 do 10:00 hod.

Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zveřejní na profilu zadavatele: <https://profily.proebiz.com/profile/61974757>.

V Ostravě 10. 09. 2020

.....
Ing. Eva Kolarčíková
specialista nákupu

Přílohy:

- Příloha ř. 1 SoD – Stavební úpravy objektu na p.ř. 3304-11 k.ú Moravská Ostrava oprava 10.09.2020,
- Příloha ř. 1.1 SoD – 2015_DPO Ostrava - Klima, ZTI - Výkaz výměř - V2 oprava 10.09.2020,
- Příloha ř. 1.2 SoD – SOUPIS_MATERIALU_A_PRACI_2 oprava 10.09.2020.