

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 61974757

Název veřejné zakázky:

„Stavební úpravy objektu Vítkovická“

Ev. č. NR-110-20-PŘ-Ko

sektorová zakázka zadávaná formou zakázky malého rozsahu v souladu s § 6 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7 A 8

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen zadavatel) obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele (dodavatel neveznesl žádost na vysvětlení zadávací dokumentace). V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele se jí zadavatel rozhodl vypořádat prostřednictvím vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost dodavatele č. 7 (obdržena dne 22.09.2020):

chtěl bych se zeptat jestli místo na dieselagregát si Investor připraví sám nebo je dodávkou stavby, jestli je dodávkou stavby tak prosím o výkresy základu, popis, statický výpočet, atd., jak bude ukotveno výfukové potrubí do fasády.

Žádám o rozdělení na jednotlivé položky, položky rozpočtu elektroinstalace (1 kpl dodávka dieselagregát dle specifikace v poznámce) a (2 kpl dodávka UPS 10 kVA dle specifikace v poznámce), tak aby bylo zřejmé co je součástí dodávky a co nikoliv. Děkuji

Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 7 (poskytnuta dne 25.09.2020)

Zadavatel doplňuje, že místo pro dieselagregát je připravené a nachází se na současném parkovišti se zpevněnou zámkovou dlažbou. Zadavatel zároveň uvádí, že předpokládané rozměry stroje dieselagregátu jsou cca 2300 x 1130 x 1519 mm (d x š x v) a hmotnost dieselagregátu včetně paliva bude cca 2 tuny.

Dále zadavatel pro úplnost uvádí, že kotvení potrubí bude skrze zateplovací systém přímo do zdiva. Předpokládaná tloušťka zateplení je 100 mm.

Rozsah předmětné položky na řádku č. 61 „Dodávka dieselagregát dle specifikace v poznámce“ je dán specifikací v poznámce a Technickou specifikací dieselagregátu, případně informacemi ze zveřejněných vysvětlení zadávací dokumentace.

Rozsah předmětné položky na řádku č. 62 „dodávka UPS 10 kVA dle specifikace v poznámce“ je dán specifikací v poznámce.

Zadavatel požaduje položky ocenit jako komplet, tak jak je uvedeno v Příloze č. 1.2 SoD – SOUPIS MATERIALU_A_PRACI_2_OPRAVA_25.09.2020, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 a 8.

Žádost dodavatele č. 8 (obdržena dne 24.09.2020):

Chtěli bychom požádat o doplnění zadávací dokumentace:

1. 61. Motorgenerátor - venkovní s protihlukovou kapotou s odhlučněním 70dB (A), výkon min 75kVA, včetně dopravy na místo, manipulace, montáže, revize, provozní zkoušky, zaškolení obsluhy, včetně kabelů pro připojení. **Má být MTG vybaven ATS (rozvaděčem automatického startu/vypnutí) ? Jaká má být délka přípojovacích kabelů?** Děkujeme S pozdravem

Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 8 (poskytnuta dne 25.09.2020)

Zadavatel k Žádosti dodavatele č. 8 předně uvádí, že údaje uvedené ve sloupci „Poznámka“ na Listu „Položky“ u položek v řádcích č. 61 a č. 62 byly aktualizovány, a to Vysvětlením zadávací dokumentace č. 6 zveřejněného dne 21. 9. 2020, v rámci kterého byla rovněž zveřejněna tato aktualizovaná verze Přílohy č. 1.2 SoD – SOUPIS MATERIALU A PRACI 2 OPRAVA 21.09.2020.

Zadavatel v souvislosti s tím upozorňuje, že číselná hodnota týkající se výkonu dieselagregátu uvedená dodavatelem v dotazu č. 8 **není aktuální.**

Zadavatel uvádí, že odpověď na dotaz „**Má být MTG vybaven ATS (rozvaděčem automatického startu/vypnutí)?**“, již byla zveřejněna společně s Vysvětlením Zadávací dokumentace č. 6 na Profilu zadavatele dne 21.09.2020 a je obsažena v souboru „Technická specifikace dieselagregátu“, jež byl přílohou předmětného Vysvětlení.

Zadavatel dále upřesňuje požadovanou délku přípojovacích kabelů – 3 m a tento údaj zároveň doplňuje do Přílohy č. 1.2. SoD – SOUPIS MATERIALU A PRACI 2 OPRAVA 25.09.2020, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 7 a 8.

S ohledem na výše uvedené zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 02.10.2020 do 10:00 hod.

Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zveřejní na profilu zadavatele: <https://profily.proebiz.com/profile/61974757>.

V Ostravě 25.09.2020

.....
Ing. Eva Kolarčíková
specialista nákupu

Příloha:
Příloha č. 1.2 SoD - SOUPIS MATERIALU A PRACI 2 OPRAVA 25.09.2020