



POZNÁMKA:

- 1) V MÍSTĚ KRÍŽENÍ PROTLAKU SE STOKOU C Z BETONOVÝCH TRUB DN 800, BUDE VYHLoubENA KONTROLNÍ ŠACHTA, ZE KTERÉ BUDE V PŘÍPADĚ NUTNOSTI ODBOURÁNA PODKLADNÍ VRSTVA STOKY, KTERÁ BY ZASAHOVALA DO PROFILU PROTLAKU. HLOUBKA SE STANOVÍ DLE POTŘEBY
- 2) DNO STARTOVACÍ ŠACHTY BUDE PO OBVODĚ OPATŘENO DRENÁŽÍ DN100, ZAÚSTĚNOU DO ČERPACÍ JÍMKY VYHLoubENÉ CCA 0.5 M PODE DNEM ŠACHTY
- 3) NA UROVNANÉ DNO JÁMY SE PROVEDE HUTNĚNÉ LOŽE ZE ŠTĚRKOPÍŠKY TL. 150 MM, JAKO PODKLAD POD PROTLAČOVACÍ ZAŘÍZENÍ SE VYBETONUJE DESKA TL.200 mm Z BETONU C 16/20 VE SKLONU 3.0%. PO STRANÁCH DESKY A V ČELE PROTLAKU ZŮSTANE 0.5 M PRUH ZASYPANÝ ŠTĚRKOPÍŠKEM PRO ODVODNĚNÍ JÁMY.
- 4) ZADNÍ STĚNA STARTOVACÍ ŠACHTY BUDE ZPEVNĚNA PANELEM 3x2 M TL. 200 MM, KOTVENÝM DO ZÁTAŽNÉHO PAŽENÍ JÁMY.
- 5) PROTLAČOVANÉ SKLOLAMINÁTOVÉ POTRUBÍ BUDE UKONČENO MIN. 0.5 M OD LÍCE JÁMY, ABY BYLO MOŽNÉ JEHO PROPOJENÍ S POTRUBÍM ZAÚSTĚNÝM DO KANALIZAČNÍ ŠACHTY.
- 6) PRO OMEZENÍ NÁTOKU DEŠŤOVÉ VODY DO JÁMY, BUDE PO OBVODU PROTI SKLONU ULICE PROVEDENO OHRÁZKOVÁNÍ NAPŘ. JÍLEM.

VYPRACOVAL		PROJEKTANT		AUTORIZACE		<i>Ing. Petr Nykodým</i> <i>Žitkova 2103/2</i> <i>628 00 Brno</i> tel.: 544217220, 605918344		
Ing. Petr Nykodým		Ing. Petr Nykodým		Ing. Petr Nykodým				
Místo : Hodonín		kraj: Jihomoravský						
Investor: MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVO NÁM. 1, 695 01								
NÁZEV STAVBY								
HODONÍN, DEŠŤOVÁ STOKA Z LOKALITY VÝHON DO OČOVSKÉHO JÁRKU						DATUM	07/2020	
						FORMÁT	5A4	
						STUPEŇ	DPS	
						MĚŘÍTKO		1:100/100
PŘÍLOHA						ČÍSLO PŘÍLOHY	D.2.b.20	
PROTLAK POD SILNICÍ 432 V ULICI MĚŠŤANSKÁ								