

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: 2071/2020/NIN/Ře
ZE DNE: 20.4.2020

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 18212/2020/OV/HP
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 19354/2020/OV/HP
VYŘIZUJE: Teichmannová, DiS.
TEL.: 595 138 144
E-MAIL: lucie.teichmannova@khssova.cz

DATUM: 28.4.2020

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost Ing. Karla Navrátila, který na základě plné moci udělené Ing. Danielem Morysem, MBA – předsedou představenstva a Ing. Martinem Chovancem – členem představenstva, zastupuje svého zaměstnavatele společnost Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 61974757, podanou dne 21.4.2020, o schválení projektové dokumentace pro stavební řízení stavby „Areál autobusy Hranečník – Hala I – Rekonstrukce sprchových koutů a kanalizace“.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro stavební řízení stavby „Areál autobusy Hranečník – Hala I – Rekonstrukce sprchových koutů a kanalizace“

s o u h l a s í.

Odůvodnění:

Na základě žádosti Ing. Karla Navrátila, který na základě plné moci udělené Ing. Danielem Morysem, MBA – předsedou představenstva a Ing. Martinem Chovancem – členem představenstva, zastupuje svého zaměstnavatele společnost Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 61974757, podané dne 21.4.2020, o schválení projektové dokumentace pro stavební řízení stavby „Areál autobusy Hranečník – Hala I – Rekonstrukce sprchových koutů a kanalizace“, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako dotčený správní úřad, soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci umyvárny mužů (2.NP) v Hale I – hala těžké údržby v Areálu autobusy Hranečník, Počáteční 1962/36, Ostrava-Slezská Ostrava (parc. č. 4168/17, k.ú. Slezská Ostrava).

Rekonstrukce spočívá ve výměně obkladů, dlažby, zařizovacích předmětů a vnitřních rozvodů studené vody, teplé vody a kanalizace. Stěny budou opatřeny keramickým obkladem do výšky 2,10 m (sprchy) a do výšky 2,00 m (záchod, umývárna), podlaha bude opatřena keramickou dlažbou.

V rámci stavebních prací bude dále provedena nová elektroinstalace. Umělé osvětlení bude zajištěno soustavou LED svítidel. Dále dojde k výměně otopných těles. U všech výtokových kohoutů bude zajištěná tekoucí pitná a teplá voda.

Způsob větrání zůstává stávající, přirozené otevíratelnými okny. Záchod bude větrán nuceně podtlakově pomocí el. ventilátoru (odvod 50 m³/hod.), přívod vzduchu bude zajištěný z okolních prostor mřížkou nebo dveřmi bez prahů.

Těmito úpravami nedojde ke snížení počtu zařizovacích předmětů, nadále zde bude nacházet 12 sprch, 4 umyvadla a 1 záchod. Na jedné směně pracuje max. 29 pracovníků.

Předložená projektová dokumentace odpovídá požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., § 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a předpisů souvisejících.

Ing. Václav Kopecký v.r.
vedoucí oddělení hygieny práce I
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

1x adresát, 2 strany – DS

1x KHS, oddělení HP I, 2 strany