

dle čl. 6.23 ČSN 33 2320

BA 4 (schopnost lidí) - **poučení**

BC 2 (dotyk se zemí) - **výjimečný**

Na základě úrovně těchto vlivů se stanovuje výše uvedený prostor jako: **normální**

- venkovní prostory:

AB 8 (teplota a vlhkost) - - **50** - + **40st. C, rel. vlhkost do 100%**

AE 3 (cizí předměty - prašnost) - **velmi malé předměty**

AD 3 (výskyt vody) – **vodní tříšť**

BC 3 (dotyk osob s potenciálem země) – **častý**

Na základě úrovně těchto vlivů se stanovuje výše uvedený prostor jako: **zvlášť nebezpečný**
(Pokud se zařízením nebudou manipulovat osoby bez elektrotechnické kvalifikace, může být klasifikován jako pouze **nebezpečný**).

Ostatní vnější vlivy v těchto prostorách jsou ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 klasifikovány jako **normální**, vč. vnějšího vlivu BA 1 (schopnost lidí - běžná) - **provozovatel zajistí, aby v uvedených prostorách obsluhovaly el. zařízení pouze osoby dostatečně způsobilé a seznámené s dovolenou obsluhou el. zařízení.**

Ostatní prostory, zde neuvedené, nejsou předmětem tohoto protokolu, vnější vlivy v nich stanovuje protokol provozovatele objektu.

ZDŮVODNĚNÍ:

Při určení výše uvedených vnějších vlivů byly využity citované ČSN, údaje provozovatele ohledně způsobu užívání uvedených prostor a el. zařízení, vlastní stavební průzkum a srovnání s obdobnými objekty a provozy.

Datum sepsání protokolu : 1. 7. 2020

Podpis předsedy komise :

Podpisy ostatních členů komise :

Tento protokol je vypracován v 6 vyhotoveních.