

Příloha č. 1

Stavba: Restaurace radnice Hodonín
 Objekt: SO 01
 Soubor: Zařízení vzduchotechniky

TABULKA MÍSTNOSTÍ

					způsob větrání				
číslo m.	název m.	plocha (m ²)	světlá výška m. (m)	objem m. (m ³)	nuceně		přefukem	výměna	ozn. zařízení
					přívod (m ³ /h)	odvod (m ³ /h)			
0.18	Kuchyně	60	3,35	201,00	4000	4000		19,9	VZT 1
	celkem VZT1				4000	4000			
0.04	Sál	109	3,85	419,65	1350	1000		2,4	VZT2
0.05,0.06	bar+restaurace	100,4	3,85	386,54	1920	1000		2,6	
0.32	Salonek	34,6	3,85	133,21	900	540		4,1	
0.33	herna	42,4	3,85	163,24	800	460		2,8	
	celkem VZT2				4970	3000			
0.24	Šatna muži	6,7	2,8	18,76	0	410	pf	21,9	VZT 3 - VZT 6
0.25	Šatna ženy	6,7	2,8	18,76		410	pf	21,9	
0.29	WC ženy	10,3	2,5	25,75		270	pf	10,5	
0.27	WC muži	10,3	2,6	26,78		260	pf	9,7	
	celkem VZT3				0	1350			

Poznámka: přefuk - pf (větráno podtlakem či přetlakem z vedlejších větraných místností)