

# Zápis z projednání

Název stavby : **Dodatečná opatření k redukci vlhkosti radnice Hodonín (historická budova) - 2. etapa, aktualizace 05/2019**

Stupeň projektové dokumentace : **Jednostupňový projekt (JP)**

Stavebník : **Město Hodonín**

Zpracovatel dokumentace :

**OMNIA projekt s.r.o.,**

Videňská 127,

619 00 Brno

Přítomní : PhDr. Jaromír Míčka, NPÚ; Ing. Vítek Tichý, OMNIA projekt, s.r.o.

Přítomní s návrhem dle PD souhlasí s následujícími připomínkami :

- 1) Při výměně omítek doporučujeme použít trasovan omítku případně při použití jiné sanacní omítky doložit její trvanlivost (možnost budoucího odstranění bez poškození historického zdiva)

V Brně dne 3.6.2019

PhDr. Jaromír MÍČKA

Ing. Vítek TICHÝ

