


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
101	CHODBA	19,09	117	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	1,56
102	KANCELÁŘ VELITELE	13,80	118	WC ŽENY - KABINA	1,57
103	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ	30,80	119	ŠATNA ŽENY	12,37
104	KUCHYŇKA	8,50	120	SPRCHA ŽENY	2,56
105	ŠATNA MUŽI - ČISTÁ	20,72	121	GARÁŽ 1	67,81
106	WC - ŽENY	2,40	122	GARÁŽ 2	66,88
107	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,60	123	GARÁŽ 3	67,81
108	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	1,75	124	SKLAD CIVIL. OCHRANY	41,13
109	WC MUŽI - PISOÁR	1,58	125	DÍLNA	20,00
110	WC MUŽI - KABINA	1,39	126	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	5,94
111	CHODBA, SCHODIŠTĚ	10,19	127	WC ŽENY - KABINA	1,42
112	SPRCHY - MUŽI	7,87	128	WC ŽENY - KABINA	1,42
113	WC - MUŽI	2,47	129	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	3,84
114	ŠATNA MUŽI - ŠPINAVÁ	17,72	130	WC MUŽI - PISOÁR	3,62
115	TECHNICKÁ MÍSTNOST	8,89	131	WC MUŽI - KABINA	1,99
116	CHODBA	2,20	132	VĚŽ - HADICE	5,06



LEGENDA

--- (dilatace potrubí 1,2mm/10m/10 C)
ROZVOD TLAKOVÉHO VZDUCHU--POTRUBÍ UHLÍKOVÉ OCELI,USOVANÉ SPOJE,NÁTĚR MODRÉ BARVY,
ROZVOD BUDE VEDEN cca 3,90m NAD PODLAHOU,
ZÁVĚSY a 2,4m,ŠROUBOVICE D6mm KOTVENY DO STROPU+STĚN+OBJÍMKY(S PRÝŽÍ)
NA TRASE 1* TLAKOMĚR s UZAVÍRACÍ ARMATUROU.
TLAKOVÁ ZKOUŠKA 1,5násobkem PROVOZNIHO TLAKU
(PŘEDPOKLAD 0,8MPa/provozní/1,5=1,2MPa),TRVÁNÍ ZKOUŠKY 60min.bez poklesu tlaku!!!
--> ODVODNĚNÍ --ZÁTKA DN15--4*soubor
--> TLAKOMĚR s UZAVÍRACÍ ARMATUROU--1*soubor
--> DN15 (6 ks)
PŘÍVOD TLAKOVÉHO VZDUCHU PRO POTŘEBU PROVOZU,BUDE UKONČEN UZAVÍRACÍM KULOVÝM
KOHOUTEM (16bar) DN15 s PÁČKOU a KONCOVKOU S RYCHLOSPJOUKOU,
PŘÍVOD KE STROJ/AUTOM/TECHNOLOGII TLAKOVÝMI HADICEMI
--> kompresor na tlak 10 bar s dodávaným množstvím vzduchu 520 l/min
na ležaté 270 l nádobě +kondenzační sušička

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	Wprojekt--statika s.r.o. , Pod pekárnami 245/10, Praha 9	DATUM:	03/2020
PROJEKTANT SPECIALISTA:	ING. JIŘÍ HENDRYCH,prac: Bílovecká č.167,Opava	STUPEŇ:	DPS
INVESTOR:	OBECE STRAHOVICE, č. p. 190, PSČ 747 24, IČ: 00534668	MĚŘITKO:	M 1: 75
MÍSTO STAVBY:	STRAHOVICE,PARC.Č.486/1,488,489 K.Ú.STRAHOVICE 755826	ZAK. Č.:	
STAVEBNÍ ÚŘAD:	OBECE ÚŘAD BOLATICE	SADA Č.:	VÝKRES Č. V.7
NÁZEV STAVBY:	NOVOSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE		
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 01 -- HASIČSKÁ ZBROJNICE/D1.4.1--ZDRAVOINSTALACE		
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 1.NP--TLAKOVÝ VZDUCH		