


SCHÉMA VODOINSTALACE



LEGENDA

- P — P — POŽÁRNÍ VODOINSTALACE—POTRUBÍ OCELOVÉ POZINKOVANÉ DN32+IZ. TL.9mm,
S — — VNITŘNÍ VODOINSTALACE—POTRUBÍ PLAST.SPOJE SVAREM d20–50,
T — — PPH 5216/PN20+IZOL.NÁVLEKOVÁ (lambda 0,038) TL.9+20mm,
C — — PÁTEŘNÍ ROZVOD BUDE VEDEN NAD PODHLEDEM 1.NP VE ŽLÁBKU Z POZINK.PLECHU 300*50 KTERÝ BUDE KOTVENÝ DO STROPU KRYTÝ PODHLEDEM..M.Č.101+110 +128–131

POZN: JEDNOTLIVÉ ODBOČKY BUDOU VYBAVENY UZAVÍRACÍMI VENTILY(KOVOVÉ s VYPOUŠTĚCÍM VENTILKEM)
PRO MOŽNOST ODTAVENÍ A UDRŽBU+PŘÍSTUP PŘES DVÍŘKA 300*300mm NEBO DÍLY PODHLEDU.
OHŘEV TUV BUDE V OHŘÍVAČI 500 LITRŮ s DOHŘEVEM TEPELNÝM ČERPADLEM

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY v 1 NP:

- UM = UMYVADLO +POLOSLoup,2*R.V 1/2”+STOJ.BAT.....8KS
PZ = PISOÁR AUTOMATICKÝ ,R.V.1/2”.....3KS
WC = NADRŽKA GEBERIT+ZÁVĚSNÉ WC UK–1/2”.....7KS
VÝ = VÝLEVKA ZÁVĚSNÁ,SPLACHOVAČ++STĚN.BAT. SE SPRCHOU..... 1KS
SP = SPRCHA–STĚN. PÁKOVÁ BATERIE 1/2”–HADICE 1,5m+RAMENO 600mm 3KS
DŘ = DŘEZ NEREZ d400mm do DESKY+STOJÁNKOVÁ BATERIE..... 1KS
H = HYDRANT STĚNOVÝ D25/30m(700*700*260),HADICE 30m.....1KS

±0,000 = 244,000 m.n.m (B.p.v.)

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	VNprojekt–statika s.r.o. , Pod pekárny 245/10, Praha 9	ing.Jiří Hendrych prac.Bílovecká 167,Opava ičo:1154 4058, tel:606262761 j.hendrych@volny.cz
PROJEKTANT SPECIALISTA:	ING. JIŘÍ HENDRYCH,prac: Bílovecká č.167,Opava	
INVESTOR:	OBEC STRAHOVICE, č. p. 190, PSČ 747 24, IČ: 00534668	
MÍSTO STAVBY:	STRAHOVICE,PARC.Č.486/1,488,489 K.Ú.STRAHOVICE 755826	
STAVEBNÍ ÚŘAD:	OBECNÍ ÚŘAD BOLATICE	
NÁZEV STAVBY:	NOVOSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE	
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 01 – HASIČSKÁ ZBROJNICE/D1.4.1–ZDRAVOINSTALACE	
NÁZEV VÝKRESU:	SCHÉMA VODOINSTALACE	
	DATUM:	03/2020
	STUPEŇ:	DPS
	MĚŘÍTKO:	M 1: 75
	ZAK. Č.:	
	SADA Č.:	VÝKRES Č. V.6