



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
101	CHODBA	19,09	117	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	1,56
102	KANCELÁŘ VELITELE	13,80	118	WC ŽENY - KABINA	1,57
103	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ	30,80	119	ŠATNA ŽENY	12,37
104	KUCHYŇKA	8,50	120	SPRCHA ŽENY	2,56
105	ŠATNA MUŽI - ČISTÁ	20,72	121	GARÁŽ 1	67,81
106	WC - ŽENY	2,40	122	GARÁŽ 2	66,88
107	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,60	123	GARÁŽ 3	67,81
108	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	1,75	124	SKLAD CIVIL. OCHRANY	41,13
109	WC MUŽI - PISOÁR	1,58	125	DÍLNA	20,00
110	WC MUŽI - KABINA	1,39	126	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	5,94
111	CHODBA, SCHODIŠTĚ	10,19	127	WC ŽENY - KABINA	1,42
112	SPRCHY - MUŽI	7,87	128	WC ŽENY - KABINA	1,42
113	WC - MUŽI	2,47	129	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	3,84
114	ŠATNA MUŽI - ŠPINAVÁ	17,72	130	WC MUŽI - PISOÁR	3,62
115	TECHNICKÁ MÍSTNOST	8,89	131	WC MUŽI - KABINA	1,99
116	CHODBA	2,20	131	VĚŽ - HADICE	5,06



LEGENDA

POTRUBÍ ODTAHU VÝFUKOVÝCH PLYNŮ–PLECHOVÉ KRUHOVÉ POZINKOVANÉ bez IZOLACE +VODÍČÍ LIŠTY +HADICE s MAGNETICKÝM DOPOJEM VÝFUKŮ JEDNOTLIVÝCH AUTOMOBILŮ SPOLEČNÝ ODTAHOVÝ VENTILÁTOR NCF 30/25,400/690V,4kW,50Hz,IE3. SPOUŠTĚNÍ AUTOMATICKY PŘI VYHLÁŠENÍ POPLACHU+RUČNĚ PRO MOŽNOST KONTROLY.

Soustava odsávacích systémů bude napojena na centrální odtah ventilátoru NCF30/25 o příkonu 4 kW se sofstartérem.

MagnaTrack odsávací systém popis:  
Systém odsávání výfukových plynů s elektromagnetickým odpojením  
MagnaTrack je vysokokapacitní systém odsávání výfukových plynů určený pro odsávání velkého množství spalin. Je určen pro všechny typy hasičských stanice. Systém je určen vždy pro jedno vozidlo na jednom stání. Balancer slouží pro držení hadice nad zemí. vysoká výjezdová rychlost až 25 km/h

±0,000 = 244,000 m.n.m (B.p.v.)	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	VNprojekt–statika s.r.o. , Pod pekárny 245/10, Praha 9
PROJEKTANT SPECIALISTA:	ING. JIŘÍ HENDRYCH,prac: Bílovecká č.167,Opava
INVESTOR:	OBECE STRAHOVICE, č. p. 190, PSČ 747 24, IČ: 00534668
MÍSTO STAVBY:	STRAHOVICE,PARC.Č.486/1,488,489 K.Ú.STRAHOVICE 755826
STAVEBNÍ ÚŘAD:	OBECNÍ ÚŘAD BOLATICE
NÁZEV STAVBY:	NOVOSTAVBA POŽÁRNÍ ZBRojNICE
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 01 – HASIČSKÁ ZBRojNICE/D1.4.3–VZDUCHOTECHNIKA
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 1.NP–ODVOD SPODIN AUT
DATUM:	03/2020
STUPEŇ:	DPS
MĚŘÍTKO:	M 1: 75
ZAK. Č.:	
SADA Č.:	VÝKRES Č. V.12