

Zadavatel:

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 61974757

Název veřejné zakázky:

**„Modernizace systému detekce úniku plynu“**

**Ev. č. NR-101-20-PŘ-To**

zadávané formou zakázky malého rozsahu

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen zadavatel) obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen ZD).

### Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (obdržena dne 3. 12. 2020):

#### Dotaz č. 1

Dodavatel žádá o poskytnutí následující dokumentace pokud ji má zadavatel k dispozici:

- Schéma zapojení ústředen a návazných zařízení. Zejména svorky a kabely.
  - zapojení zenerových bariér
  - zapojení sirén
  - zapojení majáků
  - zapojení tlačítek
  - zapojení panelů
- Popis jiskrově bezpečného systému tvořeného zenerovými bariérami, sirénami a majáky. Zda se jedná o jiskrově bezpečný systém, nebo jsou bariery použity pouze pro úpravu napájení.
- Revizní zprávu vztahující se k ústřednám a celému měření plynu.

#### Dotaz č. 2

Dodavatel žádá o informaci jak často jsou měněny senzory v současných detektorech plynu při pravidelných kalibracích. Tato informace je důležitá z hlediska zajištění správné metodiky detekce plynu s ohledem na možné vlivy prostředí.

#### Dotaz č. 3

Je si objednatel vědom, že v době instalace nového detekčního systému budou objekty bez funkční detekce úniku plynu? V návrhu smlouvy o dílo II.3 2.3.2 Druhá dílčí část díla je uvedeno, že realizace díla bude prováděna bez výluky provozu, a může být prováděna ve všech areálech současně.

#### Dotaz č. 4

S ohledem na využití stávajících kabelových tras a výstražných signalizací si chce dodavatel vyhradit právo vyjmout původní části detekčního systému ze záruk viz. níže poznámky k SoD.

#### Dotaz č. 5

Poznámky k Návrhu smlouvy o dílo

- Zásadní závazek „dodavatele náhradních dílů poslední instalace“ dle čl. 2.4.8, dle kterého dodavatel garantuje po celou dobu technické životnosti díla dostupnost všech náhradních dílů, jinak odpovídá za škodu. Toto je možné pouze na nově dodané komponenty systému.

- Naprosto zásadní je rovněž čl. III, kde jsou stanoveny podmínky, za kterých se dodavatel zavazuje provádět i dodatečné dodávky, služby a stavební práce, takže objednatel může jednostranně rozšířit objem a rozsah předmětu zakázky. Dle čl. V. je navíc jasně stanovena doba realizace, na 5 dní na každý požadavek, aniž by dodavatel věděl, jak náročný ten požadavek bude.
- Dle čl. 5.2 se považují výzvy doručované dodavateli za doručené v den jejich odeslání, tedy bez ohledu na faktické doručení. Opačně to neplatí.
- Dle čl. 5.4 je možno prodloužit dobu realizace díla na základě překážek pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Čili dodavatelem nezaviněná překážka prodlouží dobu plnění, objednatel ji neschválí a neuzavře dohodu. Dodavatel se dostane do prodlení ne vlastní vinou.
- Dle čl. 5.6 má dodavatel prakticky zkrácenu dobu provádění díla, protože musí písemně oznámit dokončení díla nejméně 5 dní předem, pak odběratel má 10 dní na zaslání výzvy k přejímacímu řízení.
- Dle čl. 5.7 má objednatel právo odmítnout převzetí díla s vadami a nedodělků, a to bez jejich bližší specifikace. Objednatel může tedy odmítnout převzít dílo i v případě drobných vad a nedodělků, které nebrání užívání díla.

### **Odpověď zadavatele (poskytnuta dne 8. 12. 2020)**

#### Odpověď č. 1:

Zadavatel po ověření uvádí, že požadovanou dokumentaci nemá k dispozici.

#### Odpověď č. 2:

Senzory jsou měněny v případě jejich závady/poruchy. Kalibrace senzorů je prováděna 2x ročně.

#### Odpověď č. 3:

Zadavatel si je vědom toho, že v době instalace nového detekčního systému budou objekty bez funkční detekce úniku plynu a pro úplnost uvádí, že instalace nového detekčního systému v jednotlivých objektech bude prováděna bez výluky provozu, tzn. že objekty nebudou vyklizeny a zadavatelem budou přijata provozní opatření s ohledem na nefunkčnost stávajících detekčních systémů, z důvodu jejich výměny. Práce budou probíhat po vzájemné dohodě obou smluvních stran v souladu s Harmonogramem realizace Druhé dílčí části díla, který bude tvořit Přílohu č. 6 Smlouvy o dílo a bude její nedílnou součástí.

#### Odpověď č. 4

Záruka bude zhotovitelem držena u nově dodávaných komponentů. Záruka se tedy nevztahuje na zařízení, díly, komponenty apod. dodané na základě jiných, předchozích smluv.

#### Odpověď č. 5

- Závazek „dodavatele náhradních dílů poslední instance“ specifikovaný v bodě 2.4.8. smlouvy o dílo se vztahuje pouze na dílo provedené na základě této smlouvy. Nevztahuje se tedy na zařízení, díly, komponenty apod. dodané na základě jiných, předchozích smluv. Z bodu 2.4.8. smlouvy o dílo tato skutečnost jasně vyplývá a zadavatel trvá na stávajícím znění bodu 2.4.8. smlouvy o dílo.
- Doba 5 kalendářních dnů se vztahuje na požadavky změn/dopracování/doplnění projektové dokumentace na základě předmětu plnění stanoveného smlouvou o dílo a jejími přílohami. V případě změn/dopracování/doplnění projektové dokumentace v souvislosti s využitím opčního práva bude doba určená na základě dohody smluvních stran s ohledem na složitost požadavku. Tato skutečnost z bodu 5.1.1. smlouvy (zejména z dovětku „nebude-li v rámci jednání o využití opčního práva ... dohodnuto jinak“) jasně vyplývá. Zadavatel proto trvá na stávajícím znění bodu 5.1.1. smlouvy o dílo.
- Uvedená domněnka doručení je konstruovaná jako domněnka vyvratitelná a zhotovitel tak má možnost prokázat, že výzva byla do jeho e-mailové schránky doručena v jiný den. Zadavatel proto trvá na stávajícím znění bodu 5.2 smlouvy o dílo.
- Zadavatel požaduje, aby jakákoliv změna termínu plnění byla provedena na základě dodatku ke smlouvě o dílo. Zadavatel z tohoto důvodu trvá na stávajícím znění bodu 5.4 smlouvy o dílo.

- Ustanovení bodu 5.6 nikterak nezkracuje dobu provádění díla. To, že je zhotovitel povinen oznámit dokončení Druhé dílčí části díla nejpozději 5 kalendářních dnů předem, neznamená, že v oněch 5 dnech již nemůže na díle pracovat. Předmětné ustanovení nikterak nezkracuje dobu realizace Druhé dílčí části díla stanovenou v bodě 5.1.2. smlouvy o dílo, ani to z předmětného ustanovení nikterak nevyplývá. Zadavatel tak trvá na stávajícím znění bodu 5.6 smlouvy o dílo.
- Zadavatel bude posuzovat každou vadu či nedodělek zvlášť, ale také v jejich vzájemných souvislostech. Není záměrem zadavatele dopouštět se vůči zhotoviteli šikanózního jednání, avšak nehodlá přebírat dílo, které bude trpět pro něj nepřijatelnými vadami či nedodělkami. Zadavatel tak trvá na stávajícím znění bodu 5.7 smlouvy o dílo.

Žádná ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění.

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zveřejní na profilu zadavatele dostupné z adresy:

<https://profily.proebiz.com/profile/61974757>.

V Ostravě 8. 12. 2020

.....  
Jana Červenková  
specialista nákupu