



Dne: 12. 11. 2020 Vyřizuje: František Brenčíč Tel: + 420 602 657 581

Upřesnění zadávacích podmínek č. 3

V souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „PpVD“) Vám zasílám dodatečné informace k zakázce „**Optimalizace soustavy CZT Náchod – oblast č. 1 - Plhov Část 1.3 – lokalita Kladská (ulice Kladská, Borská, Tkalcovská a část ul. Plhovská) 2. a 3 Etapa**“, zadávané innogy Energo, s.r.o., zveřejněné na Profilu zadavatele pod evidenčním číslem **P20V0000001** dne 21. 10. 2020.

A. Otázky uchazečů č. 4 a č. 5, odpovědi zadavatele, je zpracována v Příloze č. 1 tohoto upřesnění.

Žádáme uchazeče, aby výše uvedené změny vzali na vědomí při zpracování svých cenových nabídek.

Přílohy: Příloha č. 1 – Otázky č. 4 a č. 5, odpovědi zadavatele

Ďakujem,

S pozdravom
František Brenčíč
innogy Česká republika a.s.
Non-Core Commodity Team
Strategic Purchaser
Plynárenská 499/1, 60200 Brno
M +420 602 657 581
E frantisek.brencic@innogy.cz

innogy Energo, s.r.o.

Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10 · T +420 267 973 973 · www.innogy.cz

IČ: 25115171 · DIČ: CZ25115171

Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 50971

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., číslo účtu: 117380983/0300

Příloha č. 1 – Otázky č. 4 a č. 5, odpovědi zadavatele.

Č. dotazu	Dotaz k dokumentu	Relevantní část dokumentu	Text dotazu	Odpověď
4.	Příloha č. 2B – položkový rozpočet		<p>Kontrolou kladečních plánů a výkazů výměr předizolovaného systému jsme zjistili jeden rozpor:</p> <p>Ve výkazu hlavního řádu pro 3.etapu chybí: Paralelní odbočka DN125/225 / DN80/160 1 ks Paralelní odbočka DN125/250 / DN80/180 1 ks</p> <p>Jedná se o odbočku pro rozmrazovací tunel. Tento materiál by měl být doplněn do výkazu výměr?</p>	<p>Ano, tyto položky opravdu chybí.</p> <p>Uchazeč, v rámci nabídky tyto položky ocení a hodnotu sečte do Přílohy č. 2B – položkový rozpočet, list č. „b - Přípojka rozmrazovací ...“, č. položky: 3 K 866XOH037</p> <p>Řádek č. 107, položka č. 3 K 866XOH037 bude obsahovat součet cen za:</p> <p>Paralelní odbočka DN125/225 / DN80/160 1 ks</p> <p>Paralelní odbočka DN125/250 / DN80/180 1 ks</p> <p>Ohyb 90° DN80 / 160 BA 5 IPS (0.6*0.6) 1 Ks</p>
5.	Technická zpráva		<p>V technické zprávě je uvedeno, že potrubí bude opatřeno difúzní folií barierou integrovanou při kontinuální výrobě KMR potrubí.</p> <p>Otázka: Znamená to, že pokud nejsou trubky vyráběné kontinuálně, tak se může použít běžně dostupné předizolované potrubí bez difúzní folie? Kontinuálně vyráběné potrubí nabízí jen minimum dodavatelů, což může omezením konkurence zvýšit cenu dodávky.</p>	<p>Ano. Po konzultaci s projektantem z firmy Evelis panem Novákem je možno použít adekvátní předizolované potrubí bez difúzní folie.</p>