500A	VÝTAHOVÁ ŠACHTICE	03,83
500	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	37,38
501	CHODBA	197,55
502	ZASEDACÍ MÍSTNOST	23,06
503	KANCELÁŘ	20,85
504	KANCELÁŘ	25,33
505	WC	03,36
506	KUCHYŇKA	04,63
507	KANCELÁŘ	20,96
508	KANCELÁŘ	18,34
509	KANCELÁŘ	19,61
510	KANCELÁŘ	30,26
511	KANCELÁŘ	19,67
512	KANCELÁŘ	15,66
513	KANCELÁŘ	20,38
514	KANCELÁŘ	15,84
515	SPISOVNA	06,45
516	MÍSTNOST PRO HOSTY	08,61
516A	KUCHYŇKA	03,86

517	ÚKLID	04,00
518	WC - ŽENY	10,92
519	WC - MUŽI	07,95
519A	SPRCHA	03,01
520	KUCHYŇKA	04,39
521	KANCELÁŘ	09,63
522	KANCELÁŘ	13,00
523	KANCELÁŘ	17,37
524	KANCELÁŘ	22,28
525	KANCELÁŘ	22,98
526	KANCELÁŘ	21,34
527	KANCELÁŘ	17,62
528	KANCELÁŘ	19,36
529	KANCELÁŘ	34,94
530	KANCELÁŘ	26,05
531	KANCELÁŘ	21,37
532	ATRIUM	44,13

- PROJEKTANT UPOZORŇUJE NA PROFESNĚ VELMI NÁROČNOU MONTÁŽ - PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ/NACENĚNÍ DOPORUČENA PROHLÍDKA OBJEKTU !!!
- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽÍ NUTNO ZKOORDINOVAT TRASY VZT-VEŠKERÉ ROZMĚRY VZT ELEMENTŮ OVĚŘIT PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY/MONTÁŽE
- PŘÍPADNÉ ZMĚNY VŽDY ZKOORDINOVAT S PROJEKTANTEM VZT (ATELIER TOPKLIMA S.R.O.) A GP (SPAN S.R.O. OSTRAVA)
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ VZT V POHLEDU KOORDINOVAT S PROJEKTEM OSVĚTLENÍ / INTERIÉRU RESP. UPŘESNIT PŘI MONTÁŽI
- KONCOVÉ PRVKY VZT VE SNÍŽENÉM PODHLEDU NAPOJIT POMOCÍ TEPELNĚ A HLUKOVĚ IZOLOVANÝCH HADIC SONO IS PAROZÁBRANOU)
- V RÁMCI INSTALACE NOVÉHO SYSTÉMU VZDUCHOTECHNIKY BUDE PROVEDENO SNÍŽENÍ STÁVAJÍCÍCH PODHLEDŮ V MÍSTECH VEDENÍ VZT POTRUBÍ
- KOMPLETNÍ SYSTÉM MaR RESP. OVLÁDÁNÍ PRO Z.Č.A-19 DODÁVKOU A INSTALACÍ SAMOSTATNÉ PROFESE ELEKTRO
- NAPOJENÍ Z.Č.10 NA SYSTÉM EPS DODÁVKOU A INSTALACÍ SAMOSTATNÉ PROFESE ELEKTRO
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ PRO VZT A KLIMA ZAŘÍZENÍ NUTNO UPŘESNIT PŘI MONTÁŽI DLE POŽADAVKU INVESTORA
- SILOVÉ NAPÁJENÍ ELEKTRO-JŠTĚNÍ VZT A KLIMA ZAŘÍZENÍ ŘEŠÍ SAMOSTATNÁ PROFESE ELEKTRO
- OK-ODVOD KONDENZÁTU OD VZT/KLIMA JEDNOTEK/ZAŘÍZENÍ/POTRUBÍ ŘEŠÍ SAMOSTATNÁ PROFESE ZTI
- PODPĚRNÉ KONSTRUKCE PRO KLIMA ZAŘÍZENÍ Č. 5 VE VENKOVNÍM PROSTORU ZAJISTÍ PROFESE STAVBA
- PIZ - PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE VZT POTRUBÍ PRO PŘÍVOD / ODVOD VZDUCHU S TEPLOTNÍ ODOLNOSTÍ 45MIN
- PU - PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA ROZVODŮ CHLADIVA A KABELÁŽE
- VŠECHNY OBLOUKY, ODBOČKY A ROZBOČKY BUDOU VYBAVENY NÁBĚHOVÝMI PLECHY
- VŠECHNY OBLOUKY, ODBOČKY A ROZBOČKY S PŘÍRUBOVÝM PŘIPOJENÍM BUDOU VYBAVENY NÁBĚHOVÝMI PLECHY (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
- Vč/Vp-MNOŽSTVÍ ČESTVĚHO/PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU, Vo/Voff-MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO/VYFUKOVANÉHO VZDUCHU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ŘEŠÍ REKONSTRUKCI STÁVAJÍCÍ BUDOVY. JEJÍ PODROBNOST JE DÁNA MÍROU DOSTUPNÝCH INFORMACÍ O SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STÁVAJÍCÍ STAVBY. PŘED ZAHÁJENÍM INSTALACE RESP. VÝROBY VŠECH PRVKŮ VZT JE NUTNO ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI DLE ZAMĚŘENÍ VŠECH SKUTEČNOSTÍ NA STAVBĚ !!! PŘI NESOULADU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE / PŘÍPADNÉ ZMĚNY VŽDY ZKOORDINOVAT S PROJEKTANTEM PROFESE VZDUCHOTECHNIKY (ATELIER TOPKLIMA S.R.O.) A S.GP (SPAN S.R.O. OSTRAVA)

D.1.400-TPS-VZDUCHOTECHNIKA/KLIMATIZACE		atelier TopKLIMA VZDUCHOTECHNIKA-KLIMATIZACE
ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SPAN s.r.o. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ IČO 47915521, DIČ CZ47915521 KRATOCHVÍLOVA 3, 702 00 OSTRAVA
ING. MARTIN JIŘÍK	ING. VLADISLAVA LYČKOVÁ	
OBJEDNATEL	DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s., PODĚBRADOVA 494/2, 702 00, OSTRAVA , IČ 61974757	DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA
MÍSTO STAVBY	OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA, KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ	
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA - II. ETAPA	ZAKÁZKA 01102019PD DATUM 011/2019 MĚŘÍTKO 1:50
DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY-DPS		
PŮDORYS 5.NP - NOVÝ STAV		Č.VÝKRESU 407