



200A	VÝTAHOVÁ ŠACHTICE	03.83	218	KANCELÁŘ	25.50
201	SCHODISTOVÝ PROSTOR	36.78	219	KANCELÁŘ	25.62
201	CHODBA	128.68	220	KANCELÁŘ	31.28
202	PIDATEJNA	24.44	221	KANCELÁŘ	21.94
203	POKLADNA	26.76	222	KANCELÁŘ	12.83
204	KANCELÁŘ	21.63	223	KANCELÁŘ	20.82
204A	KANCELÁŘ	25.53	224	KANCELÁŘ	21.04
205	KABINET	23.81	225	KANCELÁŘ	21.47
206	KANCELÁŘ	26.46	226	KANCELÁŘ	27.34
207	ŠKOLICÍ MÍSTNOST	47.43	227	KANCELÁŘ	16.90
208	NEOBSAŽENO		228	KUCHYŇKA	09.35
209	ZASEDACÍ MÍSTNOST	17.79	229	NEOBSAŽENO	
210	KUCHYŇKA	06.51	230	DISPEČNÍ	06.72
211	WC - ŽENY	06.80	231	ZASEDACÍ MÍSTNOST	11.68
212	WC - MUŽI	06.64	232	KUCHYŇKA	13.91
213	PŘÍRUKOVÝ SKLAD	15.62	233	PŘÍRUKOVÝ SKLAD	03.47
214	WC - MUŽI	06.50	234	WC - MUŽI	05.71
215	ÚKLID	03.44	235	WC - ŽENY	03.25
216	WC - PROBLNÍ	03.48	236	CHODBA - SCHODIŠTĚ	22.09
217	WC - ŽENY	06.58			

- PROJEKTANT UPOZORŇUJE NA PROFESNÍ VELMI NÁROČNÝ MONTÁŽ - PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ ANENÍ DOPORUČENA PROHLÍDKA OBJEKTU !!
- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽI NUTNO ZKOORDINOVAT TRASY VZT - VŠECHNE ROZMĚRY VZT ELEMENTŮ OVĚŘIT PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY MONTÁŽE
- PŘEPÍNACÍ ZMĚNY VZT ZKOORDINOVAT S PROJEKTEM VZT JATELIER TOPKLIMA S.R.O. A GP ISPAN S.R.O. OSTRAVA !!
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ KANOVÝCH PRVKŮ VZT V PŮDORYS ZKOORDINOVAT S PROJEKTEM OSVĚTLENÍ / INTERIÉRU RESP. UPŘESNIT PŘI MONTÁŽI
- KONČOVÉ PRVKY VZT VE SNÍŽENÉM PODKROVÍ NAPŮJIT POMOCÍ TEPELNĚ A HLUKOVĚ ISOLOVANÝCH HADIC (S PARIZABRANOU)
- V RÁMCI INSTALACE NOVÉHO SYSTÉMU VZDUCHOTECHNIKY BUDE PROVEDENO SNÍŽENÍ STÁVAJÍCÍCH PODHLAVÍ V MÍSTECH VEDENÍ VZT POTRUBÍ
- KOMPLETNÍ SYSTÉM MŮŽE RESP. OVLÁDÁNÍ PRO ZČ. B-0 DODÁVKOU A INSTALACÍ SAMOSTATNĚ PROFESÍ ELEKTRO
- NÁPOJENÍ ZČ. B-0 NA SYSTÉM EPS DODÁVKOU A INSTALACÍ SAMOSTATNĚ PROFESÍ ELEKTRO
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ DALŠÍCH OVLÁDÁČŮ PRO VZT A KLIMA ZAŘÍZENÍ NUTNO UPŘESNIT PŘI MONTÁŽI DLE POŽADAVKŮ INVESTORA
- SLOVĚ NÁPĚNÍ ELEKTRO-JSTĚNÍ VZT A KLIMA ZAŘÍZENÍ ŘEŠÍ SAMOSTATNĚ PROFESÍ ELEKTRO
- OK-DOVOD KONDENZÁTŮ DO VZT/KLIMA JEDNOTEK ZAŘÍZENÍ POTRUBÍ ŘEŠÍ SAMOSTATNĚ PROFESÍ ZTI
- PODPĚRNÉ KONSTRUKCE PRO KLIMA ZAŘÍZENÍ S VE VÝKONOVÝM PROSTORU ZAUSTÍ PROFESÍ STAVBA
- PZ - PROTOPOŽÁNÍ ISOLACE VZT POTRUBÍ PRO PŘÍVOD / ODVOD VZDUCHU S TEPLŇNÍ ISOLACÍ 150MM
- PU - PROTOPOŽÁNÍ UPAVKOVA ROZVODŮ OHLADIVA A KABELÁŽE
- VŠECHNY OBLUKY, OBOJKY A ROZBOJKY BUDU VYBAVENY NÁDEHOVÝM PLECHY
- VŠECHNY OBLUKY, OBOJKY A ROZBOJKY S RÁDIUSEM PRO-POKUD NENÍ UVEDENO INAK
- VÝKUP-MNĚSTVÍ ČESKÝCH PRŮHÁBNĚNÝCH VZDUCHŮ, NÁVÝT-MNĚSTVÍ ODPAŘENÝCH VÝKONOVÝCH VZDUCHŮ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ŘEŠÍ REKONSTRUKCI STÁVAJÍCÍ BUDOVY. JEJÍ PODROBNOST JE DÁNA MÍROU DOSTUPNÝCH INFORMACÍ O SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STÁVAJÍCÍ STAVBY. PŘED ZAHÁJENÍM INSTALACE RESP. VÝROBY VŠECH PRVKŮ VZT JE NUTNO ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI DLE ZAMĚŘENÍ VŠECH SKUTEČNOSTÍ NA STAVBĚ !! PŘI NESOULADU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE / PŘÍPADNĚ ZMĚNY VZD ZKOORDINOVAT S PROJEKTEM PROFESÍ VZDUCHOTECHNIKY JATELIER TOPKLIMA S.R.O. A S GP ISPAN S.R.O. OSTRAVA !!

D.1400-TPS-VZDUCHOTECHNIKA/KLIMATIZACE		Ing. Vladislava Lyčková	
ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ING. MARTIN JÍŘÍK	
OBJEDNATEL	DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s., PODĚBRADOVA 494/2, 702 00, OSTRAVA, IČ 61974757	MÍSTO STAVBY	
STAVBA		STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA - II. ETAPA	
DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY-DPS		ZAKÁZKA	
PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV		DATUM	
		01/2019	
		MĚŘÍTKO	
		1:50	
		ČTVRKRESU	
		404	