

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD

Odbor životního prostředí

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Spisová zn.:

OZP/2236/20-4

OZP/2236/20/DI

Doporučeně/DS

dle rozdělovníku

Oprávněná úřední osoba:

Telefon.:

E-mail:

Bc. Ludmila Dlapová

572 805 268

ludmila.dlapova@ub.cz

Vyhotoveno dne:

Vypraveno dne:

2020-10-12

2020-10-13

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor životního prostředí Městského úřadu Uherský Brod, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 07.07.2020 podalo

**Město Uherský Brod, IČO 00291463, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod,
které zastupuje CENTROPROJEKT GROUP a.s., IČO 01643541, Štefánikova 167, 760 01 Zlín**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 15 vodního zákona a podle § 115 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

„PS 101 Bazénová technologie a SO 102 Provozní objekt 1 – odlučovač tuku“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 6843/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Uherský Brod v rámci stavby nazvané „CPA Delfin Uherský Brod – venkovní bazény“.

Stavba obsahuje:

PS 101 Bazénová technologie, úprava vody, chemická úprava bazénové vody, dechlorační nádrž a v rámci SO 102 Provozní objekt 1 – odlučovač tuku ACO LipuMax-P.

Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, za jejíž správnost, úplnost, celistvost a proveditelnost stavby podle ní, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí, odpovídá Petr Ševela, ČKAIT 1301941, která je podkladem tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

▪ **Adresa:** Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, **fax:** 572 805 112

▪ **Bankovní spojení: příjmy:** 19-721721/0100, KB, a. s., **výdaje:** 4204852/0800, ČS, a. s., **IČ:** 00291463

▪ **Úřední hodiny:** pondělí a středa 08:00–17:00, **elektronická podatelna:** podatelna@ub.cz, **datová schránka:** e3kbzf6

2. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 590/2002 Sb., v platném znění, o technických požadavcích pro vodní díla a technické požadavky stanovené ve vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
3. Před zahájením stavby je nutno, aby stavebník prověřil stav všech stávajících inženýrských sítí, zajistil jejich vytýčení a při stavbě postupoval tak, aby nedošlo k jejich poškození ani podmáčení.
4. Stavba bude provedena dodavatelsky právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
5. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti uvedené ve vyjádření :
Slováckých vodáren a kanalizací, a.s. ze dne 03.09.2020 čj. 1427/2020:
 - a) před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytýčení vodohospodářských zařízení;
 - b) při křížení a dotčení ochranného pásma vodovodu před záhozem nutno odsouhlasit se zástupcem provozu vodovodů SVK a.s. středisko Uh. Brod, o čemž bude sepsán zápis ve stavebním deníku;
 - c) při stavbě nutno dodržet všeobecné podmínky (vytýčení, křížení dle ČSN 736005, kontrola místa křížení apod.), v případě poškození vodovodu či kanalizace investor na své náklady provede jeho uvedení do původního stavu.
 - d) nová kanalizační přípojka bude provedena z potrubí DN 300 z důvodu osazení měrného Parshallova žlabu velikosti P3;
 - e) odpadní vody z dechlorační nádrže budou vypouštěny do veřejné kanalizace v nočních hodinách max. 2l/s z kapacitních důvodů a stejné množství dešťové vody z bezpečnostního přepadu z retenční nádrže do šachty Š 675;
 - f) odpadní vody s obsahem tuků budou předčištěny v odlučovači tuků před vypuštěním do veřejné kanalizace.
6. Stavba bude dokončena do 31.03.2022.
7. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu fázi úplného dokončení stavby pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
8. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Návrh na vydání kolaudačního souhlasu je nutno podat ke zdejšímu vodoprávnímu úřadu spolu s předepsanými doklady.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod

Odůvodnění:

Dne 07.07.2020 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Vzhledem k tomu, že žádost nebyla doložena všemi povinnými doklady, vyzval vodoprávní úřad písemnou výzvou ze dne 06.08.2020 stavebníka k odstranění nedostatků a současně řízení přerušil. Po doplnění scházejících dokladů podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a zákona o správním řízení oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy písemným opatřením ze dne 16.09.2020 pod č. j. OZP/2236/20-3, kterým bylo stanoveno, že účastníci řízení mohou své námítky a připomínky ke stavbě uplatnit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Účastníky stavebního řízení stanovil vodoprávní úřad podle § 109 stavebního zákona takto: žadatel a stavebník, který má vlastnické právo k předmětnému pozemku. Účastníky stavebního řízení jsou dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být stavebním povolením přímo dotčeno. Do okruhu účastníků stavebního řízení byli zahrnuti také vlastníci technické infrastruktury, tj. Slovácké vodárny a kanalizace, a to z důvodu dotčení jejich zařízení.

O umístění stavby rozhodl dne 31.01.2020 pod čj. OSU/2130/19-3 místně příslušný stavební úřad v Uherském Brodě.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně podáním učiněným u Odboru životního prostředí Městského úřadu Uherský Brod podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Petr Vozár
Vedoucí Odboru životního prostředí

(podepsáno elektronicky)

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje.

Rozdělovník:

účastníci (dodejky)

CENTROPROJEKT GROUP a.s., - Ing. Radim Hejný, IDDS: qjkuck5 – zmocněnec žadatele
Město Uherský Brod, IDDS: e3kbzf6
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., IDDS: uh2gb5e

dotčené orgány státní správy (na vědomí)

Městský úřad Uherský Brod, Odbor stavebního úřadu, Masarykovo náměstí č.p.100,688 17 Uherský Brod