

Zadavatel: CPA DELFÍN, příspěvková organizace  
Se sídlem: Slovácké nám. 2377, 688 01 Uherský Brod  
Zastoupený: Mgr. Vlastimil Šmíd, ředitel  
IČ: 71177108

3/O/2020098

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 10.12.2020

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2**

Název veřejné zakázky: **CPA Delfín Uherský Brod – venkovní bazény**  
Ev. číslo veřejné zakázky: Z2020-041740  
Předmět veřejné zakázky: ☒ stavební práce ☐ dodávky ☐ služby  
Druh zadávacího řízení: otevřené podlimitní řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
Profil zadavatele: <https://profily.proebiz.com/profile/71177108>

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Jaký systém MaR je instalován v současnosti u položky migrace velínu na W10 (položka je níže vyznačena červeně) v oddílu SW dle soupisu prací PS 101.1 D26-M-102 (list tohoto soupisu prací je v excelovském souboru označen jako PJ 101.1 D26-M-102).

SW počet dodávka montáž celkem

PC all-in-one 24" monitor FullHD + příslušenství 1 ks 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Upgrade stávající vizualizace na Windows 10 1 ks 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Mobilní klient pro vizualizaci – spuštění na dalších 2 PC 1 ks 0 Kč 0 Kč 0 Kč

SW pro PLC 109 DB 0 Kč 0 Kč 0 Kč

SW pro komunikaci Mod-Bus-VZT jednotka 1 set 0 Kč 0 Kč 0 Kč

SW pro komunikaci Mod-Bus-dávkovací stanice 1 set 0 Kč 0 Kč 0 Kč

SW pro vizualizaci – tvorba obrazovek 109 DB 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Odladění SW 109 DB 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Oživování a uvedení do provozu 109 DB 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Odpověď č. 1 :

V rozvaděčích MaR je umístěn systém řízení (PLC) od firmy Johnson Controls a vizualizace je také od Johnson Controls. Při zpracování projektu byl zkontaktován dodavatele systému MaR a bylo zjištěno, co všechno musí být doplněno, aby mohl být bez problémů doplněn systém řízení a vizualizace.

Dotaz č. 2:

Oplocení hřiště dle výkazu výměr je tvořeno pletivem o výšce 1800 mm, avšak dle projektové dokumentace pletivem výšky 4000 mm + podhrabové desky.  
Žádáme o upřesnění správného řešení k ocenění a současně žádáme o vyjádření, zda trváte na sloupcích o průměru 60 mm nebo budou dostačující standartní sloupky o průměru 48 mm.

Odpověď č. 2 :

Platí výkresová dokumentace. Zadavatel poskytuje upravený rozpočet a soupis prací. Jedná se o úpravu položku č. 14, kde byla upravena výška oplocení.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 10.12.2020.

Příloha:

SO 101,104,105.1-105.4,107.1,108.1,108.2,113 soupis

CPA DELFÍN Uherský Brod - venkovní bazény soupisy XC4

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.  
pověřen výkonem zadavat. činností