



ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Podle § 48 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky

Zateplení bytového domu ul. Květná, Bruntál

Druh zadávacího řízení

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v podlimitním zjednodušeném řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon).

Identifikační údaje o zadavateli

Název zadavatele: Město Bruntál
Sídlo: Nádražní 994/20, 792 01, Bruntál
IČO: 00295892
Osoba oprávněná jednat: Ing. Petr Rys, MBA, starosta města
(dále jen „zadavatel“)

Identifikační údaje o účastníkovi zadávacího řízení

Název: MIJO – STAV stavby s.r.o.
Sídlo: Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava
IČ: 278 33 551

(dále jen „účastník“)

V Bruntále dne 25.02.2021

Výrok rozhodnutí zadavatele

Zadavatel Město Bruntál, sídlem Nádražní 994/20, 792 01, Bruntál, IČO 00295892, zastoupený Ing. Petrem Rysem, MBA, starostou města, usnesením Rady města Bruntálu č. 2189/49R/2021

V Y L O U Č U J E

účastníka zadávacího řízení společnost MIJO – STAV stavby s.r.o., sídlem Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava, IČO 278 33 551, (dále jen „účastník“ nebo „dodavatel“) z další účasti v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky, jelikož nesplnil zadavatelem stanovené zadávací podmínky.

Odůvodnění vyloučení

1. Technické podmínky vymezující předmět plnění veřejné zakázky

- Účastník zadávacího řízení na ve své reakci na výzvu zadavatele na objasnění předložené nabídky předložil technický list armovacího tmele Capatect Minera Carbon čímž nahradil původně nabízený armovací tmel Capatect CarboNit Easy čím se dopustil nedovolené změny nabídky ve smyslu § 46, odst. 2) zákona, viz také rozhodnutí ÚOHS-R0113/2019/VZ-24101/2019/322/HSc.



Rozhodnutí o vyloučení ze zadávacího řízení

- Lepící dvousložkový organický, prodyšnost pro vodní páry $\mu > 500$, kapilární nasákavost $< 0,06 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h} \cdot 0,5$ dle ČSN EN 1062; v předloženém technickém listu výrobku Capatec 190 Fein je uvedena hodnota prodyšnosti pro vodní páry $\mu = 35$. Zadavatel požadoval materiál s vysokým difúzním odporem z důvodu zamezení kondenzace vodní páry v konstrukci přilehající k zemině. Materiály s vysokým difúzním odporem mají také hydroizolační vlastnosti, které jsou pro oblast konstrukce pod terénem žádoucí. Materiály s nízkým difúzním odporem uvedené požadavky nespĺňují.

2. Zvláštní podmínky pro plnění veřejné zakázky

- Účastník zadávacího řízení v nabídce nepředložil alespoň příslib bankovního ústavu (může být poskytnut i formou dopisu, sdělení nebo oznámení bankovního ústavu) o poskytnutí bankovní záruky v souladu s č. XIII Smlouvy. Pro stanovení výše příslibu slouží nabídková cena z písemné nabídky dodavatele, dodavatel je také oprávněn pro stanovení výše příslibu použít předpokládanou cenu veřejné zakázky.
- Účastník zadávacího řízení předložil Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazkovém limitu č 0586/17/5627. Z předloženého dokladu ovšem kromě limitů finančního plnění nevyplývá, aktuální stav čerpání uvedených bankovních služeb a zda je dodavatel schopný na základě předmětného dokladu požadavek zadavatele plnit.

Z výše uvedeného je zcela patrné nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci a taktéž nesplnění technických podmínek veřejné zakázky.

Na základě shora uvedeného účastník zadávacího řízení společnost MIJO – STAV stavby s.r.o., sídlem Českosobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava, IČO 278 33 551 nespĺnil podmínky účasti v zadávacím řízení, čímž byl naplněn důvod pro vyloučení dle § 48 odst. 2, písm. a) zákona.

Poučení

Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení lze podat odůvodněné námítky v souladu s § 241 zákona, které musí účastník zadávacího řízení doručit zadavateli ve lhůtě dle § 242 zákona. Účastník zadávacího řízení se práva na podání námitek může písemně vzdát v souladu s § 243 zákona.

Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení se dle § 4 odst. (1) vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody, v platném znění, považuje za doručené okamžikem přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení, podle § 246 odst. 1 písm. a) zákona, uzavřít smlouvu.

.....
Ing. Petr Rys, MBA, starosta města