

ROZVADĚČ: OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ POD OMÍTKU  
DVEŘE V PROVEDENÍ EI15-Sm-IP1  
DLE STANDARDU ČEZ

ROZMĚRY ROZVADĚČE: 8750xw1250xh230

KRYTÍ: min. IP30/20

SOLUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-S

PŘÍVODY: VRCHEM

VÝVODY: PŘED OŘAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2

OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽYVÝCH ČÁSTÍ

ZAKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZPŮROJE

ZVÝŠENÁ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZPŮROJE  
A DOPLNĚNÍM POSPOJOVÁNÍM

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZYKLOSTI VÝROBE ROZVADĚČŮ.  
PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY V ROZVADĚČI ZŮSTALA ZACHOVÁNA PROSTOROVÁ REZERVA  
20% PRO DALŠÍ PŘÍSTROJE.

NAPLNĚNÍ ROZVADĚČE: OD FIREM OZ. SCHACK, HAGER, PŘÍPADNĚ OD JINÉHO VÝROBE  
PŘI ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

ČÍSLOVÁNÍ SPOREK UPRAVÍ VÝROBE ROZVADĚČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.

PŘÍPADNĚ REZERVNÍ VÝVODY BUDOU UCPÁNY POMOCÍ UCPÁVEK.

Sílnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

Zodpovědný projektant	Ing. Josef Nezval	<div>Made 4 BIM s.r.o.</div> <div>Varšavská 1866/103 Ostrava-Hulváky, 709 00</div> <div>IC: 06923321 tel. 777 189 376 pavelklus@gmail.com</div>
Vypracoval	Ing. Josef Nezval	
Investor:	<b>Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava</b> Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava-Slezská Ostrava	
Název akce:	<b>„Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března“</b>	<div>Stupeň PD</div> <div>DPS</div>
Místo:	Sionkova 1504/3, 713 00 Slezská Ostrava	<div>Formát</div> <div>A4</div>
Název výkresu:	ROZVADĚČ RE	<div>Měřítko</div> <div>-</div>
		<div>Číslo výkresu</div> <div>D.1.4.4-6</div>