


LEGENDA:



PK...

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL VÝKONU 3–24 kW (TEPELNÝ PŘÍKON 3,1–24,5 kW), V ZAVĚSNÉM PROVEDENÍ. ODKOUŘENÍ PROVEŠT KOAXIÁLNÍM POTRUBÍM NAD STŘECHU (JEDNÁ SE O UZAVŘENÝ SPOTŘEBIČ NEZÁVISLÝ NA VZDUCHU V MÍSTNOSTI). PLYNOVÝ KOTEL OBSAHUJE OBĚHOVÉ ČERPADLO TOPNÉHO OKRUHU (S DOSTATEČNÝMI PARAMETRY PRO OTOPNOU SOUSTAVU), VÝMĚNÍK PRO PŘÍTOČNÝ OHŘEV VODY (POŽADAVEK INVESTORA), EXPANZNÍ NÁDOBU PRO TOPNÝ SYSTÉM (OBL. 6 I), POUSITNÝ VENTIL (300 KPa). EL. PŘÍKON KOTLE 90 W, SPOTŘEBĚBA ZP Omox=2,62 m³/h, OD KOTLE JE NUTNO ODVADĚT KONDENZÁT (ZAUSITIT DO NEJBLIŽŠÍ KANALIZACE PŘES ZÁPACHOVOU UZÁVĚRU, MAX. MNOŽSTVÍ TVOŘENÉHO KONDENZAČNÍM 2,5 l/h (TEORETICKÉ MAXIMUM PRO PROVOZ V KONDENZAČNÍM REŽIMU 40/30°C TEPLOTNÍ SPÁD)

AKCE:REGENERACE BYTOVÉHO FONDU MÍROVÁ		MAXXI — THERM s.r.o.	
OSADA ul. SIONKOVA a ul. 8. BŘEZNA		projekce vytápění a vzduchotechniky	
SIONKOVA 1502/9, 713 00 SLEZSKÁ OSTRAVA		Poděbradova 2738/16, 702 00 OSTRAVA 2	
ČÁST: D.1.4 TECHNICKA PROSTŘEDÍ STAVEB		tel./fax: 596 913 265 tel.: 736 163 711	
OBSAH: VYTÁPĚNÍ		iČo: 277 77 685, DIČ: CZ27777685	
NÁZEV: PŮDORYS 1NP		e-mai: maxxitherm@seznam.cz	
		DATUM: IX/2020	
		ARCH.Č.: /20	
		POČ. A4: 2	
		MĚŘITKO: ---	
		STUPEŇ PD: DPS	
		VÝKR.Č.: D.1.4–UT–001	

POZNÁMKA:
–ROZVODY BUDOU VEDENY VE STĚNÁCH (PŘÍP. PŘEDSTĚNÁCH)
–ÚSEKY ROZVODŮ VEDENÝCH V KONSTRUKCÍCH IZOLOVAT (SOUČÁST KOMPENZAČNÍCH POMĚRŮ)
–DO KOUPELNY MŮŽE BÝT INSTALOVÁNO NAMÍSTO DESKOVÉHO TĚLESA TĚLESO TRUBKOVÉ (NEBUDE UMÍSTĚNO POD OKNO);
TRUBKOVÉ TĚLESO JE MOŽNÉ VYBAVIT EL. TOPNOU VLOŽKOU PRO KOMBINOVANÝ PROVOZ (NEZÁVISLE NA OTOPNÉ SOUSTAVĚ), TĚLESO S MAX. VÝKONEM 400 W A S INTEGROVANÝM REGULÁTOREM TEPLOTY
ZA PŘEDPOKLADU DODRŽENÍ PLATNÝCH ZÁSAD PRO INSTALACI EL. SPOTŘEBIČŮ V KOUPELNÁCH

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	MAXXI — THERM s.r.o.
Ing.Michal Havlíček	Ing.Michal Havlíček ml.	Ing.Michal Havlíček ml.	projekce vytápění a vzduchotechniky
INVESTOR: Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava			Poděbradova 2738/16, 702 00 OSTRAVA 2
Tešinská 138/35, 710 16 Ostrava–Slezská Ostrava			tel./fax: 596 913 265 tel.: 736 163 711
			iČo: 277 77 685, DIČ: CZ27777685
			e-mai: maxxitherm@seznam.cz