



Zadavatel:

**Statutární město Ostrava,
městský obvod Slezská Ostrava**

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

IČO: 00845451

Název veřejné zakázky:

„Regenerace bytového fondu Mírová osada - II. etapa, ulice Sionkova“

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitní řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava
Sídlo zadavatele:	Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
IČO / DIČ zadavatele:	00845451 / CZ00845451
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	Bc. Richard Vereš, starosta
Kontaktní osoba:	Ing. Jarmila Pytlíková Tel: 599 410 424
ID datové schránky	56zbpub
Profil zadavatele:	https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska



Dotaz č. 1:

Pod lafováním (kontralatěmi) je v projektu mylně uvedena "parotěsná zábrana" do této pozice střešního pláště patří pojistná hydroizolační vrstva v podobě difúzně otevřené folie a její tloušťka je menší než 0,5mm. Prosím o opravu položky.

Odpověď:

Pod kontralatě správně patří pojistná hydroizolace, která v projektu je mylně uvedená jako parotěsná zábrana. K záměně došlo při odstraňování obchodních názvů z projektu. Ve výkaze výměr je ale uvedená pojistná hydroizolace. Platí tedy to, co je uvedeno ve výkaze výměr.

Dotaz č. 2:

V projektové dokumentaci není řešen typ plechové krytiny - tašková nebo typ "falcklip". Prosím o upřesnění.

Odpověď:

Parametry střešní krytiny jsou uvedené ve výkaze výměr. Požadujeme typ „falcklip“.

Dotaz č. 3:

Barevný odstín krytiny, klempířských prvků a okapového systému v RAL 7000 je nestandardní, má špatnou dostupnost a vysokou cenu. Doporučuji požití podobné standardní barvy např. RAL 7016.

Odpověď:

Barevný odstín zadavatel zvolil v odstínu RAL 9006.

Dotaz č. 4:

Plastové vchodové dveře se nevyrobí protipožární. Navrhuji použít hliníkové vchodové dveře.

Odpověď:

Vchodové dveře plastové nemusí být protipožární, ale budou opatřeny panikovým kováním pro jednoduché otevření dveří v případě požáru.

.....
JUDr. Jana Pastrňáková
vedoucí odboru právního