



LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- rozvod vody
- kanalizace-stoka
- kanalizace-jednotná
- kanalizace-splásková
- kanalizace-dešťová
- plyn nízkotlak
- plyn středotlak
- plyn vysokotlak
- slaboproud
- vedení NN stávající
- vedení VN stávající

Průdovd soustava : VN - 3-50Hz, 22 000 V
NN - 3PEN-50Hz, 230/400 V
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí :
VN - zemněním - II
NN - automatickým odpojením od zdroje TN-C
Vnější vlivy zpracovány dle CSN 33 20 00-5-5a CSN 33 20 00-1ed42

ADITIS		ADITIS, s.r.o. Roketna 2667/2a, 615 00 Brno	
Zodpovědný projektant:		49/8/2900	
Radomír Gorec		NOVE VOJČEN	
Místo stavby :		02/2020	
Havříce		2x44	
Kraj:		Číslo výkresu :	
Zlínský		F.01	
Investor : město Uherický Brod		Havříce, přeložka V0	
Název stavby :		SITUACE STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ	
Druh přílohy :			