

Zadavatel: město Uherský Brod  
Se sídlem: Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod  
Zastoupený: Ing. Ferdinand Kubáník, starosta  
IČ: 00291463

4/O/2020120

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 27.01.2021

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2**

Název veřejné zakázky: **CPA Delfín, energetické centrum s KGJ**  
Ev. číslo veřejné zakázky: Z2020-043166  
Předmět veřejné zakázky:  stavební práce  dodávky  služby  
Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
Profil zadavatele: <https://profily.proebiz.com/profile/00291463>  
Elektronický nástroj zadavatele: <https://josephine.proebiz.com>

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

V poznámce k čl. V. části C, odst 1 části „Kvalifikačních podmínek“ Zadávací dokumentace je uvedeno, že „Pozn. Dodávky kotlů nebo KGJ mohou být prokázány prostřednictvím poddodavatele.“  
Jedná se o dodávky kotlů a KGJ, které byly instalovány společně na stejné zakázce ?

Odpověď č. 1 :

V souladu s podmínkami kvalifikace se referenční dodávkou rozumí dodávka vč. instalace a montáže kogenerační jednotky o výkonu min100 kWe v kombinaci s kaskádou kondenzačních kotlů nad 200 kW. Kotle a KGJ tedy musí být instalovány na jedné zakázce a zapojeny do systému – v kombinaci.

Vysvětlení zadávací dokumentace bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 27.1.2021.

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.  
pověřen výkonem zadavat. činností