

Zadavatel: město Uherský Brod  
Se sídlem: Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod  
Zastoupený: Ing. Ferdinand Kubáník, starosta  
IČ: 00291463

7/O/2020120

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 04.02.2021

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5

Název veřejné zakázky: **CPA Delfín, energetické centrum s KGJ**  
Ev. číslo veřejné zakázky: Z2020-043166  
Předmět veřejné zakázky:  stavební práce  dodávky  služby  
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „zákon“)  
Profil zadavatele: <https://profily.proebiz.com/profile/00291463>  
Elektronický nástroj zadavatele: <https://josephine.proebiz.com>

Zadavatelé byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

S ohledem na negativní stanovisko zadavatele k našemu požadavku, na umožnění opakované prohlídky místa plnění, bychom chtěli požádat ještě jednou o zvážení naší žádosti. A to především s ohledem na ust. § 36 odst. 3 ZZVZ, kdy v zadávacích podmínkách není možné popsat veškeré technické a jiné podmínky předmětu veřejné zakázky v takovém rozsahu, který je pro zpracování nabídek nezbytný, a zároveň se bez znalosti místa plnění snižuje šance dodavatele na podání konkurenceschopné nabídky. Jsme si vědomi, že ZZVZ zadavatelé nestanoví povinnost, aby naši žádosti vyhověl. Chtěli bychom se však ujistit, že stanovené zadávací podmínky jsou vymezeny dostatečně podrobně a neznalost místa budoucího plnění není překážkou pro zpracování a podání nabídky. Domníváme se, že umožnění opakované prohlídky je zcela v souladu se základními zásadami zadávacího řízení a opakovaná prohlídka místa plnění může vést k podání lepších a pro zadavatele výhodnějších nabídek.

Odpověď č. 1 :

Zadavatel rozhodl, že **NEBUDE** stanoven další termín pro prohlídku místa plnění k předmětnému zadávacímu řízení. Jelikož se jedná o nadlimitní otevřené řízení, musí dle ZZVZ prohlídka místa plnění proběhnout nejpozději 10 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek. Což vzhledem k nastavenému termínu pro konec lhůty na podání nabídek v pátek 12.2.2021 již nevychází a zadavatel z časových důvodů v návaznosti na harmonogram stavby, kde je stanoven pevný termín odstávky vnitřních bazénů, již z důvodu dalšího termínu pro prohlídku místa plnění posunovat termín pro podání nabídek nebude.

Dotaz č. 2:

Prosím o informaci o možnosti nabídnout provedení rozvodů v CPA Delfín z plastového předizolovaného PE potrubí.

Odpověď č. 2 :

Zadávací dokumentace nepřipouští variantní řešení, zákon umožňuje zadavateli měnit materiály a technologie v průběhu realizace, pokud se jedná o srovnatelný druh materiálu nebo prací, které jsou kvalitativně stejné nebo vyšší, cena nahrazovaných položek je stejná nebo nižší.

V soupisu prací, dodávek a služeb, který slouží dodavatelům k nacenění jsou uvedeny položky, které se vážou na ocelové předizolované potrubí.

49	14710020R	trubka předizolovaná svařovaná; ocel 11353, plášť.trubka PE; DN = 65,0 mm; vnější průměr nosné trubky 76,1 mm; tloušťka stěny vnitřní trubky 2,9 mm; vnější průměr plášť. trub. 140,0 mm; teplota média - 200 až do + 140 °C; materiál izolace PUR	m	
50	14710024R	trubka předizolovaná svařovaná; ocel 11353, plášť.trubka PE; DN = 100,0 mm; vnější průměr nosné trubky 114,3 mm; tloušťka stěny vnitřní trubky 3,6 mm; vnější průměr plášť. trub. 200,0 mm; teplota média - 200 až do + 140 °C; materiál izolace PUR	m	

Vysvětlení zadávací dokumentace bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 4.2.2021.

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.  
pověřen výkonem zadavat. činností