

Zadavatel: CPA DELFÍN, příspěvková organizace
 Se sídlem: Slovácké nám. 2377, 688 01 Uherský Brod
 Zastoupený: Mgr. Vlastimil Šmíd, ředitel
 IČ: 71177108

4/O/2020097

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 02.02.2021

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

Název veřejné zakázky: **CPA Delfín, patrové parkoviště**
 Ev. číslo veřejné zakázky: 2020097
 Předmět veřejné zakázky: ☒ stavební práce ☐ dodávky ☐ služby
 Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 Profil zadavatele: <https://profily.proebiz.com/profile/71177108>
 Elektronický nástroj zadavatele: <https://josephine.proebiz.com/>

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci „příloha č.5_Soupis_prací“, list „SO 01.1 SO 01.1 Pol“ je položka:

111	M22CP002	Přístroj hasicí práškový, dle specifikace v PBŘS	kus
PHP 113 B : 1+2			

Ve zprávě PBŘ je však uvedeno:

k) stanovení počtu hasicích přístrojů

PÚ – N 1.01/N3 – Hromadná garáž

Počet přenosných hasicích přístrojů pro hromadnou garáž je stanoven dle ČSN 73 0804, čl. I. 7.3 a 23/2008 Sb. 1 ks PHP s hasicí schopností 183 B na prvních započatých 10 stání a další přenosný hasicí přístroj a každých započatých 20 stání. V 1NP se nachází 164 stání v hromadné garáži – bude instalován 9x PHP 183B.

Ostatní požární úseky

Počet přenosných hasicích přístrojů je stanoven vzorcem:

$$nr = 0,15 (S. a. c_3)^{1/2} \geq 1,0$$

Dle vyhlášky 23/2008 Sb. je stanoven počet hasicích přístrojů pro třídu požáru B:

$$n_{HJ} = 6 \cdot n_t$$

HJ1 pro hasicí přístroj 113 B ... 6 (práškový 6 kg)

PÚ	Název	Plocha PÚ [m²]	p ₁	c	nr	Počet PHP [113 B]
N 1.02	Technické zázemí	9,60	1,000	1,00	0,62	1

N 1.03	Technické zázemí	44,67	1,000	1,00	1,34	2
--------	------------------	-------	-------	------	------	---

U požárního úseku *N 1.04 – Ústředna EPS* (vedle typizované skříně) bude instalován **1x PHP 55 B (CO₂)**.

Celkem tedy (9+3) ks PHP 183B a 1 ks PHP 55 B.
V které položce jsou vykázány ostatní hasicí přístroje?

Odpověď č. 1 :

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s názvem: 1179_CPA parkoviště_výkaz výměr_2020-02-01, do kterého byly doplněny položky týkající se PHP, a to pol.č. v díle M22 č. 111; 112 a 113. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je pro dodavatele závazný a jsou povinni jej použít při zpracování nabídky.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přílohy bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 2.2.2021.

Příloha:

1179_CPA parkoviště_výkaz výměr_2020-02-01

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností